

**Обґрунтування**  
**до проєкту постанови НКРЕКП «Про застосування санкцій до АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії»**

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202 та постанови НКРЕКП від 15 жовтня 2024 року № 1764 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» з виробництва теплової енергії» НКРЕКП здійснено **планову** перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (далі – АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», Товариство, ліцензіат) (код ЄДРПОУ 23269555) вимог законодавства у сфері теплопостачання та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з **виробництва теплової енергії**, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови) за **період діяльності 2023 року** за результатами якої складено Акт від 01 листопада 2024 року № 379.

Встановлена потужність АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на теплову енергію Гкал/год., у тому числі:

Бурштинська ТЕС - Гкал/год.;  
Добротвірська ТЕС – Гкал/год;  
Ладижинська ТЕС - Гкал/год.

Листом від 08.11.2024 № 82/143 (вх. НКРЕКП від 11.11.2024 № 37919/1-24) Ліцензіатом надано пояснення до Акту планової перевірки.

Перевіркою встановлено наступні порушення:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	Підпункт 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	<b>Порушення виконання рішення органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме вимоги пункту 2 розпорядження НКРЕКП від 23.05.2023 року № 139-р «Про усунення порушень АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії»;</b> <i>с. 10-12 пункту 3.4 Акта</i>

Товариство на виконання пункту 2 розпорядження НКРЕКП № 139-р надало до НКРЕКП інформацію згідно з додатками 2 та 3 до Тимчасового порядку № 689 з порушенням терміну на 82 дні.

2	Підпункт 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	<b>Порушення виконання рішення органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме вимог пунктів 2 та 5 Тимчасового порядку № 689 щодо надання до НКРЕКП інформації згідно з додатками 1 – 3 до Тимчасового порядку № 689</b> <i>с. 11-12 пункту 3.4 Акта</i>
---	--	---



На виконання Тимчасового порядку № 689 АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» не надавало до НКРЕКП актуальну інформацію згідно з додатком 1 за січень-лютий 2023 року та додатками 2 та 3 за січень – жовтень 2023 року.

3	Підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	Порушення в частині надання до органу ліцензування документів та інформації, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування <i>с. 14-15 пункту 3.4 Акта</i>
---	---	--

Під час проведення перевірки Комісією з перевірки було надано запит Товариству від 13.09.2024 № 63-41/24, на який АТ ДТЕК «ЗАХІДЕНЕРГО» надано копії Актів фіксації пошкоджень майна (дефектні акти) без зазначених у них додатків (джерела, з яких стало відомо про пошкодження, фото/відео матеріали обстеження майна, схеми з місця події тощо).

Товариством не надано інформації, у тому числі підтвердних документів щодо виконання відновлювальних робіт.

4	Підпункт 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	Порушення щодо дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії <i>с. 20-71 пункту 3.8 Акта</i>
---	---	--

У результаті аналізу ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії на Бурштинській ТЕС, Добротвірській ТЕС та Ладжинській ТЕС АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» встановлено, що у 2023 році ліцензіатом недотримано встановлену структуру витрат в частині як недофінансування статей витрат так і перевитрат фактичних витрат структури затвердженого тарифу на виробництво теплової енергії. Так актом перевірки зафіксовано відхилення по деяким тарифним статтям витрат від 2 % та більше ніж 500% визначеної суми витрат як в сторону збільшення так і в сторону зменшення. Також при аналізі використання витрат по статті «Паливо» зафіксовано відхилення від встановлених питомих витрат на паливо та витрат встановленої структури використаного палива.

Таким чином, фактичні витрати та доходи АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» від господарської діяльності з виробництва теплової енергії не відповідають структурі затверджених тарифів на виробництво теплової енергії, що діяли у перевіряемому періоді.

При цьому, слід зазначити, що до 19 серпня 2022 року, коли вступив в дію Закон № 2479-ІХ «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» не звертався до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифів.

Разом з тим, на виконання Закону № 2479 та відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 932 «Про затвердження Типового положення про територіальну комісію з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах» (зі змінами) та від 15.09.2021 № 977 «Про затвердження Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах» (зі змінами) АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» подавало на розгляд та погодження розрахунки заборгованості з різниці в тарифах по кожній станції.

Протоколами засідань територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах при обласних державних організаціях Бурштинській ТЕС, Добротвірській ТЕС та Ладжинській ТЕС узгоджено орієнтовні обсяги заборгованості з різниці в тарифах на послуги постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що вироблялися, транспортувалися та постачалися категоріям споживачів: населення, бюджетні організації, релігійні організації та інші споживачі у сумі тис. грн.

<b>5</b>	<b>підпункт 13 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва</b>	<b>Порушення щодо забезпечення виробництва та відпуску теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71. <i>с. 83-84 пункту 3.11 Акта</i></b>
----------	--	---

Перевіркою фактичного виконання Товариством затвердженого температурного графіка теплової мережі на опалювальний період 2022/2023 та 2023/2024 років встановлено, відхилення температури мережної води (теплоносія), що надходить в теплову мережу від графіка нижче (вище) межі встановленої температури мережної води (теплоносія), що надходить у теплову мережу (допустиме відхилення  $\pm$  (4) град. С).

#### ДТЕК Бурштинська ТЕС

Місяць/доба	Температура зовнішнього повітря, °С	Температура по графіку, °С	Температура на колекторах ТЕЦ, °С	Відхилення від графіка, °С
Січень/31	1,8	68	71,6	+3,6
Лютий/28	0,6	70	71,8	+1,8
Березень/31	4,9	65	67,4	+2,4
Квітень/17	6,3	65	64,7	-0,3
Жовтень/15	12,1	65	66,3	+1,3
Листопад/30	4,3	65	70,9	+5,9
Грудень/31	1,1	70	76,6	+6,6

#### ДТЕК Добротвірська ТЕС

Місяць/доба	Температура зовнішнього повітря, °С	Температура по графіку, °С	Температура на колекторах ТЕЦ, °С	Відхилення від графіка, °С
Січень/31	2,5	63,0	62,8	-0,2
Лютий/28	0,9	66,8	68,4	+1,6
Березень/31	5,1	60,0	64,1	+4,1
Квітень/17	6,9	60,0	63,3	+3,3
Жовтень/14	12,3	60,0	61,4	+1,4
Листопад/30	4,2	60,0	64,4	+4,4
Грудень/31	1,6	65,4	65,9	+0,5

Враховуючи пояснення ліцензіата, що відхилення температури на колекторах ТЕС від температурного графіка тепломережі обумовлено високою маневреністю (пуск – зупин) турбін і котлів в період повноцінного опалювального періоду 2023/2024 років для підтримання балансу електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України в умовах збройної агресії російської федерації та пошкодженого, в результаті обстрілів, обладнання електростанцій та мереж. В період маневрування енергоблоків виникає необхідність переключення теплофікаційних установок, що в свою чергу ускладнює підтримання необхідної температури на колекторах ТЕС згідно температурного графіка тепломережі в межах допустимих відхилень, отже враховано зменшення розміру штрафу у разі вчинення порушення з причин, незалежних від ліцензіата, через збройну агресію російської федерації проти України, з вини третьої сторони, – 100%.

<b>6</b>	<b>Пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва</b>	<b>Порушення щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме: - пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017</b>
----------	---	--

	№ 491 (далі - Порядок № 491) в частині визначення платником внеску на регулювання чистого доходу від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП,  - пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» додатка 2 до Порядку № 491 у частині забезпечення платниками внеску достовірності інформації, наведеної у звіті.  <i>с. 86-87 пункту 3.13 Акта</i>
--	--

У травні 2023 року АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» не вірно визначено суму внеску на регулювання, а саме чистого доходу для розрахунку суми внеску на регулювання, Ліцензіатом у липні 2023 року сплачено заборгованість у повному обсязі, у тому числі заборгованість, що виникла у I–II кварталах 2023 року.

Станом на кінець 2023 року заборгованість по сплаті внесків на регулювання у Ліцензіата відсутня.

**Ураховуючи викладене** та службову записку Департаменту із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг від 08.11.2024 № 709/18-24 згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок № 1800), Департамент Ліцензійного контролю зазначає, що штраф становить **3 757** (три тисячі сімсот п'ятдесят сім) гривень згідно розрахунку:

<b>Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки</b>	221,00 <i>Неоподаткованих мінімумів доходів громадян</i> <i>(далі – НМДГ)</i>	<b>3 757,00</b>
---	---	-----------------

№	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником	Округлення
1	порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок <i>(порушення щодо розпорядження № 139-р)</i>	<b>застосовується застереження</b>		5 100,00	255,00	20,91		(275,91)	
2	порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади та інші порушення, дослідження яких, належить до компетенції НКРЕКП <i>(порушення щодо постанови № 689)</i>	87,00	<b>1 479,00</b>	34 000,00	1 700,00	423,30	(636,99)		8,50
3	порушення щодо поводження з інформацією (ненадання та/або умисне надання недостовірної інформації, на законну вимогу Регулятора) <i>(порушення щодо ненадання інформації на запит)</i>	25,00	<b>425,00</b>	8 500,00	425,00				
4	порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги;	109,00	<b>1 853,00</b>	34 000,00	1 360,00	496,40			(3,40)

	цільовим використанням коштів, передбачених в тарифі ( <i>структура тарифу</i> )								
5	порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності ( <i>порушення щодо відхилення температурних графіків</i> )	застосовується застереження	34 000,00	3 060,00	67,32	(312,73)	(2 814,59)	7,41	
6	порушення щодо виконання нормативно-правових актів, рішень інших органів державної влади та інші порушення, дослідження яких, належить до компетенції НКРЕКП ( <i>порушення щодо сплати внесків на регулювання</i> )	застосовується застереження	34 000,00	1 700,00			(1 700,00)		

1. враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення – 1,08; Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником – 100% (порушення усунуте 22.11.2023);

2. враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення – 1,28; визначення пом'якшуючих обставин (Поведінка правопорушника, спрямована на зменшення негативних наслідків правопорушення- 0,30;

5. враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення – 1,37; Зменшення розміру штрафу у разі вчинення порушення з причин, незалежних від ліцензіата, через збройну агресію російської федерації проти України, з вини третьої сторони, – 100%;

6. враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення – 1,02; визначення пом'якшуючих обставин (Поведінка правопорушника, спрямована на зменшення негативних наслідків правопорушення- 0,10;

**Враховуючи зазначене, відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про тепlopостачання» та Порядку № 1800 Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:**

#### **Постанову якою:**

1. Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов, а саме:

пункту 3.1 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про тепlopостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері тепlopостачання, а саме:

пункт 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 (далі - Порядок № 491) в частині визначення платником внеску на регулювання чистого доходу від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП,

пункт 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» додатка 2 до Порядку № 491 у частині забезпечення платниками внеску достовірності інформації, наведеної у звіті;

пункту 3.2, а саме:

підпункту 5 щодо виконання рішення органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме вимоги пункту 2 розпорядження НКРЕКП від 23.05.2023 № 139-р «Про усунення порушень АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії»;

підпункту 13 щодо забезпечення виробництва та відпуск теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71.

2. Накласти штраф у розмірі **3 757 (три тисячі сімсот п'ятдесят сім)** гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555) за порушення пункту 3.2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункту 5 щодо виконання рішення органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме вимог пунктів 2 та 5 Тимчасового порядку № 689 щодо надання до НКРЕКП інформації згідно з додатками 1 – 3 до Тимчасового порядку № 689;

підпункту 10 у частині дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії;

підпункту 22 в частині надання документів та інформації, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

3. Департаменту ліцензійного контролю направити рішення, прийняте за результатами перевірки, Територіальній комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах Львівської обласної державної адміністрації для врахування при прийнятті рішення про узгодження обсягів заборгованості з різниці в тарифах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».

Директор Департаменту

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)**

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про застосування санкцій до  
АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» за  
порушення Ліцензійних умов з  
виробництва теплової енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду \_\_ листопада 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 01 листопада 2024 року № 379, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 15 жовтня 2024 року № 1764 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» з виробництва теплової енергії» та посвідчень на проведення планової перевірки від 20 вересня 2024 року № 118, від 16 жовтня 2024 року № 161 та від 29 жовтня 2024 року № 197, встановлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 3.1 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме:

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі - Порядок № 491), у частині визначення платником внеску на регулювання чистого доходу від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП,

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» додатка 2 до Порядку № 491 у частині забезпечення платниками внеску достовірності інформації, наведеної у звіті;

пункт 3.2, а саме:

підпункт 5 щодо виконання рішення органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме:

пункту 2 розпорядження НКРЕКП від 23 травня 2023 року № 139-р «Про усунення порушень АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії»,

пунктів 2 та 5 Тимчасового порядку дій суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії та/або з виробництва теплової енергії на атомних електростанціях, на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки з використанням альтернативних джерел енергії, з відновлення об'єктів виробництва електричної енергії та/або теплової енергії, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 689 (далі – Тимчасовий порядок № 689), щодо надання до НКРЕКП інформації згідно з додатками 1 – 3 до Тимчасового порядку № 689;

підпункт 10 у частині дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії;

підпункт 13 щодо забезпечення виробництва та відпуску теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71;

підпункт 22 в частині надання документів та інформації, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про тепlopостачання» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**



1. Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов, а саме:

пункту 3.1 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме:

пункту 5 Порядку № 491 у частині визначення платником внеску на регулювання чистого доходу від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП,

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» додатка 2 до Порядку № 491 у частині забезпечення платниками внеску достовірності інформації, наведеної у звіті;

пункту 3.2, а саме:

підпункту 5 щодо виконання рішення органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме вимогу пункту 2 розпорядження НКРЕКП від 23 травня 2023 року № 139-р «Про усунення порушень АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії»;

підпункту 13 щодо забезпечення виробництва та відпуску теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71.

2. Накласти штраф у розмірі 3 757 (три тисячі сімсот п'ятдесят сім) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555) за порушення пункту 3.2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункту 5 щодо виконання рішення органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме вимог пунктів 2 та 5 Тимчасового порядку № 689 щодо надання до НКРЕКП інформації згідно з додатками 1 – 3 до Тимчасового порядку № 689;

підпункту 10 у частині дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії;

підпункту 22 в частині надання документів та інформації, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

3. Департаменту ліцензійного контролю направити рішення, прийняте за результатами перевірки, Територіальній комісії з питань узгодження

заборгованості з різниці в тарифах Львівської обласної державної адміністрації для врахування при прийнятті рішення про узгодження обсягів заборгованості з різниці в тарифах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».

Голова НКРЕКП  
МП

Юрій ВЛАСЕНКО

Копію постанови надіслано (отримав) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 року

\_\_\_\_\_  
(підпис)