



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

вул. Магістратська, 2, м. Вінниця, Україна, 21050, тел. (0432) 65-95-95, факс 52-50-11
E-mail: kanc@voe.com.ua, веб-сайт: voe.com.ua
IBAN UA753020760000000260093012845 ВФОУ АТ «ОЩАДБАНК», ЄДРПОУ 00130694

№ 06.35-2875 від 26.02.2025
На № _____ від _____

Голові НКРЕКП
Юрію ВЛАСЕНКУ

вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057

щодо надання пропозицій
до проекту Постанови НКРЕКП

Шановний Юрію Миколайовичу!

В АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» проведено ознайомлення з проектом Постанови Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії, розміщеному на офіційному веб-сайті НКРЕКП за посиланням: (<https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/67a/cae/424/67acae42440d4353563039.pdf>)

За результатами ознайомлення надаємо зауваження та пропозиції у додатку до даного листа.

Додаток – Перелік пропозицій та зауважень до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту на 3 арк.

З повагою
Директор комерційний

Олексій ТАРАКА

Зауваження та пропозиції АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>1. Операторам систем розподілу (далі – ОСР):</p> <p>1) до 15 квітня 2025 року забезпечити класифікацію площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання у межах домену обліку ОСР згідно з додатком, що додається;</p>	<p>1. Операторам систем розподілу (далі – ОСР):</p> <p>1) до 15 липня 2025 року забезпечити класифікацію площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання у межах домену обліку ОСР згідно з додатком, що додається;</p>	<p>Наразі на центральній інформаційно-комунікаційній платформі Датахаб (далі – Датахаб) відсутня ознака для розділення усіх площадок побутових споживачів на окремі групи, що відносяться до квартир в багатоповерхових будинках, та до приватних домогосподарств. Внесення цієї ознаки, якщо вона буде додана Адміністратором комерційного обліку (АКО) в Датахаб, потребуватиме оновлення характеристик усіх ТКО побутових споживачів, що потребує значних витрат часу.</p> <p>Також існує потреба перегляду та інвентаризації інформації про улаштування належним чином у побутових споживачів електроплит, так як дана інформація не оновлювалась з 2019р.</p>

<p>2) до 01 травня 2025 року внести до централізованого реєстру точок комерційного обліку (далі – ТКО) інформаційної платформи Датахаб (далі – Датахаб) основні дані щодо референтних площадок комерційного обліку відповідно до регламентів та протоколів інформаційної взаємодії учасників ринку щодо обміну даними комерційного обліку через Датахаб, розроблених адміністратором комерційного обліку;</p>	<p>2) до 01 січня 2026 року внести до централізованого реєстру точок комерційного обліку (далі – ТКО) інформаційної платформи Датахаб (далі – Датахаб) основні дані щодо референтних площадок комерційного обліку відповідно до регламентів та протоколів інформаційної взаємодії учасників ринку щодо обміну даними комерційного обліку через Датахаб, розроблених адміністратором комерційного обліку;</p>	<p>Вибір референтних площадок та улаштування на них диференційованого по годинам доби обліку електричної енергії з дистанційним зчитуванням потребує додаткового фінансування та вирішення ряду технічно складних задач. У зв'язку з технічними обмеженнями існуючих в ОСР систем дистанційного зчитування даних з лічильників електроенергії у побутових споживачів (стосується найновіших та наймасовіших систем на основі протоколу передачі даних LoRaWAN через радіозв'язок EU868) пропонується розбити на окремі етапи до кінця 2025 року досягнення цільової кількості п референтних площадок комерційного обліку для кожної з підгруп однорідних моделей споживання, зазначених у додатку до постанови. Також для ОСР необхідно передбачити додаткове фінансування на точкову модернізацію та розширення</p>
---	--	--

		пропускної здатності каналів зв'язку у «вузьких» місцях (закупівля додаткового комунікаційного обладнання, маршрутизаторів LoRaWAN та антен радіозв'язку, доопрацювання програмного забезпечення для модернізації алгоритмів керування зчитуванням даних).																																																															
3) з 01 травня 2025 року забезпечити автоматизоване зчитування, формування та щодобову передачу даних комерційного обліку з усіх референтних ТКО.	3) з 01 січня 2026 року забезпечити автоматизоване зчитування, формування та щодобову передачу до Датахаб погодинних даних комерційного обліку з усіх референтних ТКО.	Відповідно до п.2, вибір референтних площадок та забезпечення наповнення в Датахаб погодинними профілями споживання є(є даними комерційного обліку) є пов'язаними процесами.																																																															
Класифікація площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання	Класифікація площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання	На нашу думку з переліку референтних площадок слід повністю виключити площадки активних споживачів з генеруючими установками, так як їх графік споживання електроенергії залежить від її виробітки генеруючою установкою, що може спотворювати дані для профілювання за площадками звичайних споживачів																																																															
<table><tr><th rowspan="2">№ з/п</th><th rowspan="2">Групи площадок комерційного обліку споживачів</th><th colspan="2">Обладнані</th></tr><tr><th>електроопалювальними установками</th><th>електроплитами</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="4">Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках</td><td>Ні</td><td>Ні</td></tr><tr><td>2</td><td>Так</td><td>Ні</td></tr><tr><td>3</td><td>Ні</td><td>Так</td></tr><tr><td>4</td><td>Так</td><td>Так</td></tr><tr><td>5</td><td rowspan="4">Приватні домогосподарства</td><td>Ні</td><td>Ні</td></tr><tr><td>6</td><td>Так</td><td>Ні</td></tr><tr><td>7</td><td>Ні</td><td>Так</td></tr><tr><td>8</td><td>Так</td><td>Так</td></tr></table>	№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані		електроопалювальними установками	електроплитами	1	Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках	Ні	Ні	2	Так	Ні	3	Ні	Так	4	Так	Так	5	Приватні домогосподарства	Ні	Ні	6	Так	Ні	7	Ні	Так	8	Так	Так	<table><tr><th rowspan="2">№ з/п</th><th rowspan="2">Групи площадок комерційного обліку споживачів</th><th colspan="2">Обладнані</th></tr><tr><th>електроопалювальними установками</th><th>електроплитами</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="4">Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках</td><td>Ні</td><td>Ні</td></tr><tr><td>2</td><td>Так</td><td>Ні</td></tr><tr><td>3</td><td>Ні</td><td>Так</td></tr><tr><td>4</td><td>Так</td><td>Так</td></tr><tr><td>5</td><td rowspan="4">Приватні домогосподарства</td><td>Ні</td><td>Ні</td></tr><tr><td>6</td><td>Так</td><td>Ні</td></tr><tr><td>7</td><td>Ні</td><td>Так</td></tr><tr><td>8</td><td>Так</td><td>Так</td></tr></table>	№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані		електроопалювальними установками	електроплитами	1	Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках	Ні	Ні	2	Так	Ні	3	Ні	Так	4	Так	Так	5	Приватні домогосподарства	Ні	Ні	6	Так	Ні	7	Ні	Так	8	Так	Так
№ з/п			Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані																																																													
	електроопалювальними установками	електроплитами																																																															
1	Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках	Ні	Ні																																																														
2		Так	Ні																																																														
3		Ні	Так																																																														
4		Так	Так																																																														
5	Приватні домогосподарства	Ні	Ні																																																														
6		Так	Ні																																																														
7		Ні	Так																																																														
8		Так	Так																																																														
№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані																																																															
		електроопалювальними установками	електроплитами																																																														
1	Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках	Ні	Ні																																																														
2		Так	Ні																																																														
3		Ні	Так																																																														
4		Так	Так																																																														
5	Приватні домогосподарства	Ні	Ні																																																														
6		Так	Ні																																																														
7		Ні	Так																																																														
8		Так	Так																																																														

	<p>* Примітка: до референтних площадок не включаються площадки активних споживачів з генеруючими установками</p> <p>У кожній підгрупі: виділити репрезентативні вибірки випадково розподілених між енерговузлами ОСР референтних площадок комерційного обліку, обладнаних інтелектуальними лічильниками із щодобовим дистанційним зчитуванням погодинних даних споживання; забезпечити кількість площадок у репрезентативних вибірках у разі виходу окремих площадок із їх складу, зокрема з причини зміни їх технічних характеристик.</p>	<p>Товариству буде проблемно зберігати постійну незмінну кількість референтних площадок комерційного обліку, визначену за формулою, в зв'язку з можливістю виходу окремих площадок зі складу з технічних причин.</p>
$n = \frac{1}{0,00133 + \frac{1}{N}}$	$n = \frac{1}{0,00133 + \frac{1}{N}}$ <p>При цьому, якщо за результатами розрахунку $n > 0,1 \cdot N$, то n приймається рівним $0,1 \cdot N$.</p>	<p>Запропонована формула для визначення кількості референтних площадок комерційного обліку є коректною для підгруп площадок комерційного обліку з великою їх кількістю. Тоді, як для невеликих підгруп визначення кількості референтних площадок – є не коректним.</p> <p>Так, наприклад, в підгрупі площадок комерційного обліку споживачів «квартири в багатоквартирних (багатоповерхових) будинках, які обладнані електроопалювальними установками з загальною кількістю 530 площадок, кількість референтних</p>

	площадок повинно бути 311, що складає 59%.
	Виконати вимоги Постанови щодо забезпечення незмінної кількості референтних площадок з цієї підгрупи та організувати автоматизоване зчитування погодинних даних майже не можливо.
	Товариство пропонує встановити максимальний відсоток референтних площадок від загальної кількості комерційного обліку у підгрупі на рівні не більше ніж 10% від загальної чисельності такої підгрупи.

Директор комерційний

Олексій ТАРАКА



Приватне акціонерне товариство
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

вул. Яремчука Назарія, 4,
м. Луцьк, 43023,
кол-центр 0 800 21 01 31,
e-mail: kanc@energy.volyn.ua,
web: energy.volyn.ua

Код ЄДРПОУ 00131512

28.02.2025 № 06.1-1655

на

від

Щодо надання пропозицій до проекту
Постанови НКРЕКП

Надсилаємо Вам пропозиції та зауваження до проекту Постанови НКРЕКП «Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії».

Генеральний директор

Сергій СЕВІДОВ

Скорупська (0332) 283513

Голові
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ
ПОСЛУГ
Юрію ВЛАСЕНКУ

вул. Сим'ї Бродських, 19
м. Київ
03057

Зауваження та пропозиції до проекту Постанови НКРЕКП

«Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії»

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>1. Операторам систем розподілу (далі – ОСР):</p> <p>1) до 15 квітня 2025 року забезпечити класифікацію площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання у межах домену обліку ОСР згідно з додатком, що додається;</p>	<p>1. Операторам систем розподілу (далі – ОСР):</p> <p>1) до 15 жовтня 2025 року забезпечити класифікацію площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання у межах домену обліку ОСР згідно з додатком, що додається;</p>	<p>Станом на сьогодні база даних оператора системи розподілу не наповнена на 100% інформацією, яка б давала можливість класифікувати площадки комерційного обліку за ідентифікатором «Багатоквартирний (багатоповерховий) будинок» та «приватні домогосподарства». Оскільки наповнення інформацією та класифікація площадок КО потребує певного часу, просимо відтермінувати виконання даного пункту.</p>
<p>2) до 01 травня 2025 року внести до централізованого реєстру точок комерційного обліку (далі – ТКО) центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб (далі – Датахаб) основні дані щодо референтних площадок комерційного обліку відповідно до регламентів та протоколів інформаційної взаємодії учасників ринку щодо обміну даними комерційного обліку через Датахаб, розроблених адміністратором комерційного обліку;</p>	<p>2) до 01 січня 2026 року внести до централізованого реєстру точок комерційного обліку (далі – ТКО) центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб (далі – Датахаб) основні дані щодо референтних площадок комерційного обліку відповідно до регламентів та протоколів інформаційної взаємодії учасників ринку щодо обміну даними комерційного обліку через Датахаб, розроблених адміністратором комерційного обліку;</p>	<p>В зв'язку з необхідністю відтермінування підпункту 1) та не реалізованим функціоналом платформи Датахаб для завантаження (наповнення) даними класифікаторами, просимо відтермінувати виконання даного пункту.</p>

3) з 01 травня 2025 року забезпечити автоматизоване зчитування, формування та щодобову передачу до Датахаб погодинних даних комерційного обліку з усіх референтних ТКО.	3) з 01 січня 2026 року забезпечити автоматизоване зчитування, формування та щодобову передачу до Датахаб погодинних даних комерційного обліку з усіх референтних ТКО.	Оскільки оператору системи розподілу необхідно передбачити додаткове фінансування на розширення пропускної здатності каналів зв'язку, доопрацювання програмного забезпечення, просимо відтермінувати виконання даного пункту.
Класифікація площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання	Класифікація площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання	Форма паспорту точки розподілу встановлена Правилами роздрібного ринку електричної енергії. В чинних на сьогодні паспортах точок розподілу не передбачено внесення інформації щодо наявності електроплит. Відтак, класифікувати такі площадки неможливо. Просимо розглянути можливість виключення ідентифікатора площадки КО побутового споживача «Обладнані електроплитами».

№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані	
		електроопалювальними установками	електроплитами
1	Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках	Ні	Ні
2		Так	Ні
3		Ні	Так
4		Так	Так
5	Приватні домогосподарства	Ні	Ні
6		Так	Ні
7		Ні	Так
8		Так	Так

№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані електроопалювальними установками
1	Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках	Ні
2		Так
3	Приватні домогосподарства	Ні
4		Так



**ДТЕК Київські
Електромережі**

Оператор системи
розподілу

05.03.2025 № 1/06/15029

На № _____ від _____

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
вул. Новокостянтинівська, 20
м. Київ, 04080, Україна

АТ «ПУМБ», м. Київ, МФО 334851
код ЄДРПОУ 41946011
IBAN UA723348510000000002600640997

Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг

вул. Сім'ї Бродських, буд. 19, м. Київ, 03057

Щодо надання пропозицій

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» підготувало та направляє на розгляд Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропозиції до проекту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії».

Додатки:

1. Пропозиції до проекту постанови НКРЕКП «Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії» в 1 екз.

Керівник департаменту з
регуляторних питань

Михайло СТАРОДУБ

ДепРП
+38095 235-80-87



Передавайте покази, дізнавайтесь про відключення, замовляйте послуги онлайн



Вайбер



Телеграм



Сайт



для фізичних клієнтів:

+ 38 (044) 202 1588

+ 38 (050) 210 1588

+ 38 (067) 210 1588

+ 38 (073) 202 1588

для юридичних клієнтів:

+ 38 (044) 201 5858

Пропозиції до проекту проекту постанови НКРЕКП «Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії»

Редакція проекту рішення НКРЕКП				Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП				Обґрунтування	
2. Адміністратору комерційного обліку забезпечити: Відсутній. 1) до 01 травня 2025 року прийом до Датахаб основних даних комерційного обліку від ОСР для всіх референтних ТКО; 2) з 01 травня 2025 року прийом, збереження та накопичення погодинних даних комерційного обліку для цілей профілювання даних.				2. Адміністратору комерційного обліку забезпечити: 1) до 15 квітня 2025 року реалізацію на платформі Датахаб, признаку референтних ТКО для кожної групи площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання та повідомити ОСР алгоритм внесення в реєстр ТКО; 2) до 01 травня 2025 року прийом до Датахаб основних даних комерційного обліку від ОСР для всіх референтних ТКО; 3) з 01 травня 2025 року прийом, збереження та накопичення погодинних даних комерційного обліку для цілей профілювання даних.				Пропонується доповнити проект постанови пунктом щодо терміну та вимоги для АКО щодо доопрацювання Датахаб.	
Додаток до постанови				Додаток до постанови					
Класифікація площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання				Класифікація площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання					
	№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані		№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані		Пропонується виключити з класифікації площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання споживачів з електроплитами у зв'язку з відсутністю таких даних в ОСР.
			Електроопалювальними установками	електроплитами			Електроопалювальними установками		
	1	Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках	Ні	Ні	1	Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках	Ні		
	2		Так	Ні	2		Так		
	3		Ні	Так	3		Ні		
	4		Так	Так	4		Так		
	5	Приватні домогосподарства	Ні	Ні	5	Приватні домогосподарства	Ні		
	6		Так	Ні	6		Так		
	7		Ні	Так	7		Ні		
	8		Так	Так	8		Так		



**ДТЕК Дніпровські
Електромережі**
Оператор системи
розподілу

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
Запорізьке шосе, 22
м. Дніпро, 49111, Україна

05.03.2025 № 10240/1001

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057

*Про надання зауважень та пропозицій
до проекту постанови НКРЕКП*

Згідно з повідомленням на сайті НКРЕКП від 20 лютого 2025 року про оприлюднення проекту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії» АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надає свої зауваження та пропозиції (у додатку до цього листа).

Цей лист з додатком надіслано на e-mail: monastiruk@nerc.gov.ua.

Додаток: Зауваження та пропозиції – на 1 арк.

**Керівник департаменту
з регуляторних питань**

Сергій МАЛОВ

+38(050)4734032, MalovSY@dtek.com



Передавайте покази, дізнавайтесь про відключення, замовляйте послуги онлайн



Вайбер



Телеграм



Сайт



для фізичних клієнтів:

+ 38 (056) 790 99 00

+ 38 (067) 790 99 00

+ 38 (066) 790 99 00

+ 38 (063) 790 99 00

для юридичних клієнтів:

+ 38 (067) 522 21 12

№7024/1-25 від 05.03.2025

Пропозиції АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» проєкту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії»

Редакція проекту рішення НКРЕКП				Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП			Обґрунтування																																																						
2. Адміністратору комерційного обліку забезпечити: Відсутній. 1) до 01 травня 2025 року прийом до Датахаб основних даних комерційного обліку від ОСР для всіх референтних ТКО; 2) з 01 травня 2025 року прийом, збереження та накопичення погодинних даних комерційного обліку для цілей профілювання даних.				2. Адміністратору комерційного обліку забезпечити: 1) до 15 квітня 2025 року реалізацію на платформі Датахаб, признаку референтних ТКО для кожної групи площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання та повідомити ОСР алгоритм внесення в реєстр ТКО; 2) до 01 травня 2025 року прийом до Датахаб основних даних комерційного обліку від ОСР для всіх референтних ТКО; 3) з 01 травня 2025 року прийом, збереження та накопичення погодинних даних комерційного обліку для цілей профілювання даних.			Пропонується доповнити проєкт постанови пунктом щодо терміну та вимоги для АКО щодо доопрацювання Датахаб.																																																						
Додаток до постанови				Додаток до постанови																																																									
Класифікація площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання				Класифікація площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання																																																									
<table><tr><th rowspan="2">№ з/п</th><th rowspan="2">Групи площадок комерційного обліку споживачів</th><th colspan="2">Обладнані</th></tr><tr><th>Електроопалювальними установками</th><th>електроплитами</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="4">Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках</td><td>Ні</td><td>Ні</td></tr><tr><td>2</td><td>Так</td><td>Ні</td></tr><tr><td>3</td><td>Ні</td><td>Так</td></tr><tr><td>4</td><td>Так</td><td>Так</td></tr><tr><td>5</td><td rowspan="4">Приватні домогосподарства</td><td>Ні</td><td>Ні</td></tr><tr><td>6</td><td>Так</td><td>Ні</td></tr><tr><td>7</td><td>Ні</td><td>Так</td></tr><tr><td>8</td><td>Так</td><td>Так</td></tr></table>				№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані		Електроопалювальними установками	електроплитами	1	Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках	Ні	Ні	2	Так	Ні	3	Ні	Так	4	Так	Так	5	Приватні домогосподарства	Ні	Ні	6	Так	Ні	7	Ні	Так	8	Так	Так	<table><tr><th rowspan="2">№ з/п</th><th rowspan="2">Групи площадок комерційного обліку споживачів</th><th>Обладнані</th></tr><tr><th>Електроопалювальними установками</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="4">Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках</td><td>Ні</td></tr><tr><td>2</td><td>Так</td></tr><tr><td>3</td><td>Ні</td></tr><tr><td>4</td><td>Так</td></tr><tr><td>5</td><td rowspan="4">Приватні домогосподарства</td><td>Ні</td></tr><tr><td>6</td><td>Так</td></tr><tr><td>7</td><td>Ні</td></tr><tr><td>8</td><td>Так</td></tr></table>			№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані	Електроопалювальними установками	1	Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках	Ні	2	Так	3	Ні	4	Так	5	Приватні домогосподарства	Ні	6	Так	7	Ні	8	Так	Пропонується виключити з класифікації площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання споживачів з електроплитами у зв'язку з відсутністю таких даних в ОСР.
№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані																																																											
		Електроопалювальними установками	електроплитами																																																										
1	Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках	Ні	Ні																																																										
2		Так	Ні																																																										
3		Ні	Так																																																										
4		Так	Так																																																										
5	Приватні домогосподарства	Ні	Ні																																																										
6		Так	Ні																																																										
7		Ні	Так																																																										
8		Так	Так																																																										
№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані																																																											
		Електроопалювальними установками																																																											
1	Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках	Ні																																																											
2		Так																																																											
3		Ні																																																											
4		Так																																																											
5	Приватні домогосподарства	Ні																																																											
6		Так																																																											
7		Ні																																																											
8		Так																																																											



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
(ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»)

вул. Сталеварів, 14, м. Запоріжжя, 69035, тел. (061) 228-51-59
E-mail: kanc@zoe.com.ua Web: http://www.zoe.com.ua Код ЄДРПОУ 00130926

06.03.2025 № 001-33/158

На № _____ від _____

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

вул. Сім'ї Бродських, 19, м. Київ, 03057

Щодо надання пропозицій та зауважень

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет проєкт постанови НКРЕКП «Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії».

Ознайомившись з проєктом постанови, ПАТ «Запоріжжяобленерго» надає зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

Додаток: зауваження та пропозиції ПАТ «Запоріжжяобленерго» до проєкту, що має ознаки регуляторного акта, - постанови НКРЕКП «Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії».

В.о. Генерального директора

Андрій СТАСЕВСЬКИЙ

Зауваження та пропозиції ПАТ «Запоріжжяобленерго»
до проекту постанови НКРЕКП "Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії"

№ з/п	Редакція проекту постанови НКРЕКП	Зауваження та пропозиції ПАТ «Запоріжжяобленерго» до проекту постанови НКРЕКП	Обґрунтування
1.	п.п.3. п.1. 3 01 травня 2025 року забезпечити автоматизоване зчитування, формування та щодобову передачу до Датахаб погодинних даних комерційного обліку з усіх референтних ТКО.	Пропонується підпункт 3 пункту 1 викласти в наступній редакції: "3 01 травня 2027 року забезпечити автоматизоване зчитування, формування та щодобову передачу до Датахаб погодинних даних комерційного обліку з усіх референтних ТКО."	Запропонований Регулятором термін, визначений п.п.3 п.1 проекту постанови, є недостатнім для здійснення заходів ПАТ "Запоріжжяобленерго" з огляду на тяжкий фінансовий стан товариства. ПАТ «Запоріжжяобленерго» є оператором системи розподілу та здійснює діяльність з розподілу електричної енергії на прифронтній території в умовах воєнного стану. У зв'язку із постійними пошкодженнями та руйнуваннями енергетичної інфраструктури через воєнні бойові дії спричинені російською збройною агресією проти України значна кількість грошових коштів щомісячно спрямовується товариством на проведення аварійно-відновлювальних робіт, вжиття заходів щодо захисту об'єктів електроенергетики, проведення поточних ремонтів, сплати першочергових платежів. Отже, зокрема, вказані обставини значно погіршують фінансовий стан Товариства, яке здійснює свою діяльність в умовах гострого дефіциту грошових коштів. У зв'язку з чим, на теперішній час не вбачається можливим виконання ПАТ "Запоріжжяобленерго" даної вимоги проекту постанови. Тому, вважаємо, необхідним передбачити строк, достатній для можливості ОСР забезпечити автоматизоване зчитування, формування та щодобову передачу до Датахаб погодинних даних комерційного обліку з усіх референтних ТКО.

В.о. Генерального директора



Андрій СТАСІВСЬКИЙ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

вул. Ілленка Юрія, 31, м. Київ, 04050, Україна
тел.: (044) 201 07 16

Код ЄДРПОУ: 41916045

_____ 05.03.2025 _____ № 25/4/7/3/14962 _____

на № _____ від _____



**Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг**

**03057, м. Київ
вул. Сім'ї Бродських, 19**

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» опрацювало проєкт, що має ознаки регуляторного акту, – постанови НКРЕКП «Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії», у зв'язку з чим направляємо свої зауваження та пропозиції.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

Директор

Віктор МЕЛЬНИКОВ

**Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту, – постанови НКРЕКП
«Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії»**

Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>1. Операторам систем розподілу (далі – ОСР):</p> <p>1) до 15 квітня 2025 року забезпечити класифікацію площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання у межах домену обліку ОСР згідно з додатком, що додається;</p> <p>2) до 01 травня 2025 року внести до централізованого реєстру точок комерційного обліку (далі – ТКО) центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб (далі – Датахаб) основні дані щодо референтних площадок комерційного обліку відповідно до регламентів та протоколів інформаційної взаємодії учасників ринку щодо обміну даними комерційного обліку через Датахаб, розроблених адміністратором комерційного обліку;</p> <p>3) з 01 травня 2025 року забезпечити автоматизоване зчитування, формування та щодобову передачу до Датахаб погодинних даних комерційного обліку з усіх референтних ТКО.</p>	<p>1. Операторам систем розподілу (далі – ОСР):</p> <p>1) до 15 квітня 2025 року забезпечити класифікацію площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання у межах домену обліку ОСР згідно з додатком, що додається;</p> <p>2) до 01 травня 2025 року внести до централізованого реєстру точок комерційного обліку (далі – ТКО) центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб (далі – Датахаб) основні дані щодо референтних площадок комерційного обліку відповідно до регламентів та протоколів інформаційної взаємодії учасників ринку щодо обміну даними комерційного обліку через Датахаб, розроблених адміністратором комерційного обліку;</p> <p>3) з 01 травня 2025 року забезпечити автоматизоване зчитування, формування та щодобову передачу до Датахаб погодинних даних комерційного обліку з усіх референтних ТКО.</p>	<p>В пояснювальній записці до Проєкту визначено мету регуляторного акту саме як створення умов для розробки типових профілів споживання електричної енергії (далі – Профілювання). Проте, на думку Товариства, зазначене не транслює кінцевої мети запропонованих заходів і не відповідає на питання для чого саме на ринку пропонується виконати певні дії та, як наслідок, впровадити профілювання з поділом на певні групи споживачів.</p> <p>Окрім того, процес переходу на комерційний погодинний облік споживання електроенергії побутовими споживачами за запропонованим методом Профілювання є складним та перед впровадженням потребує дослідження й оцінки впливу на учасників ринку електричної енергії.</p>
<p>2. Адміністратору комерційного обліку забезпечити:</p> <p>1) до 01 травня 2025 року прийом до Датахаб основних даних комерційного обліку від ОСР для всіх референтних ТКО;</p> <p>2) з 01 травня 2025 року прийом, збереження та накопичення погодинних даних комерційного обліку для цілей профілювання даних.</p>	<p>2. Адміністратору комерційного обліку забезпечити:</p> <p>1) до 01 травня 2025 року прийом до Датахаб основних даних комерційного обліку від ОСР для всіх референтних ТКО;</p> <p>2) з 01 травня 2025 року прийом, збереження та накопичення погодинних даних комерційного обліку для цілей профілювання даних.</p>	<p>Оперативний аналіз можливого впливу запропонованих методів Профілювання транслює наступні можливі наслідки на ринку електроенергії, які, на думку Товариства, не враховані при аналізі зазначеного проєкту регуляторного акту:</p>
<p>3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.</p>	<p>3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.</p>	<p>- безпосередній вплив на державу через вплив на механізм покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування</p>

Додаток до постанови НКРЕКП
Класифікація площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання

№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані	
		електроопалювальними установками	електроплитами
1	Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках	Ні	Ні
2		Так	Ні
3		Ні	Так
4		Так	Так
5	Приватні домогосподарств а	Ні	Ні
6		Так	Ні
7		Ні	Так
8		Так	Так

У кожній підгрупі:

виділити репрезентативні вибірки випадково розподілених між енерговузлами ОСР референтних площадок комерційного обліку, обладнаних інтелектуальними лічильниками із щодобовим дистанційним зчитуванням погодинних даних споживання;

забезпечити незмінну кількість площадок у репрезентативних вибірках у разі виходу окремих площадок із їх складу, зокрема з причини зміни їх технічних характеристик.

Кількість референтних площадок комерційного обліку (n) у кожній підгрупі визначається у цілих числах за формулою

$$n = \frac{1}{0,00133 + \frac{1}{N}}$$

де N – загальна кількість площадок комерційного обліку у відповідній підгрупі.

№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані	
		електроопалювальними установками	електроплитами
1	Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках	Ні	Ні
2		Так	Ні
3		Ні	Так
4		Так	Так
5	Приватні домогосподарств а	Ні	Ні
6		Так	Ні
7		Ні	Так
8		Так	Так

У кожній підгрупі:

виділити репрезентативні вибірки випадково розподілених між енерговузлами ОСР референтних площадок комерційного обліку, обладнаних інтелектуальними лічильниками із щодобовим дистанційним зчитуванням погодинних даних споживання;

забезпечити незмінну кількість площадок у репрезентативних вибірках у разі виходу окремих площадок із їх складу, зокрема з причини зміни їх технічних характеристик.

Кількість референтних площадок комерційного обліку (n) у кожній підгрупі визначається у цілих числах за формулою

$$n = \frac{1}{0,00133 + \frac{1}{N}}$$

де N – загальна кількість площадок комерційного обліку у відповідній підгрупі.

ринку електричної енергії та учасників цього механізму, які забезпечують низьку ціну електричної енергії для населення, особливо на АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»;

- різке збільшення розміру небалансів ПУП, викликане неактуальністю історичних даних за профілями побутових споживачів, що унеможливує якісне прогнозування при переході на запропоновану модель Профілювання;
- можливі помилки та розбіжності в інформації при первинному внесенні змін до ПК «Датахаб»;
- збільшення кількості звернень користувачів ПК «Датахаб» до НКРЕКП та ПрАТ «НЕК «Укренерго» за роз'ясненнями щодо впровадження необхідних змін при запровадженні Профілювання.

Тож під час дії воєнного стану вбачаємо за недоцільне затвердження даного регуляторного акту.

Директор

Віктор МЕЛЬНИКОВ



Національна енергетична компанія

вул. С. Петлюри, 25, м. Київ, 01032,
тел.: +38 044 238-38-38, факс: +38 044 238-32-64,
e-mail: nec-kanc@ua.energy, web: ua.energy,
код ЄДРПОУ 00100227



Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг

№ _____

Про надання пропозицій

НЕК "УКРЕНЕРГО" як Адміністратор комерційного обліку надає пропозиції до проекту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії». Порівняльна таблиця з пропозиціями та обґрунтуваннями додається (Додаток), оприлюдненого на сайті НКРЕКП 20.02.2025.

Додаток: Пропозиції щодо проекту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії» в 1 прим. на 2 стор.

В.о. Директора
з комерційного обліку
Чепурна О. Б.

Рябова Т. В.
(044) 238-30-72



ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО КЕП

Сертифікат 5E984D526F82F38F0400000042D8C300389B2205

Підписувач ЧЕПУРНА ОКСАНА БОРИСІВНА

Дійсний з 30.05.2024 17:21:46 по 30.05.2025 23:59:59

НЕК "Укренерго"



Вих. № 01/13870

від 06.03.2025

Порівняльна таблиця до проєкту постанови НКРЕКП

Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії

Редакція проєкту постанови НКРЕКП	Зауваження та пропозиції НЕК «Укренерго» до проєкту постанови	Обґрунтування
<p>1.Операторам систем розподілу (далі– ОСР):</p> <p>1)до 15 квітня 2025 року забезпечити класифікацію площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання у межах домену обліку ОСР згідно з додатком, що додається;</p>	<p>1.Операторам систем розподілу (далі– ОСР):</p> <p>1)до 15 квітня 2025 року забезпечити класифікацію площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання у межах домену області комерційного обліку ОСР згідно з додатком, що додається;</p>	<p>Для визначення однорідних моделей споживання необхідно зібрати дані комерційного обліку, після чого застосовуючи відповідні математичні формули визначається однорідність моделі споживання за групу споживачів.</p> <p>Редакційна правка.</p>
<p>2) до 01 травня 2025 року внести до централізованого реєстру точок комерційного обліку (далі – ТКО) центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб (далі – Датахаб) основні дані щодо референтних площадок комерційного обліку відповідно до регламентів та протоколів інформаційної взаємодії учасників ринку щодо обміну даними комерційного обліку через Датахаб, розроблених адміністратором комерційного обліку;</p>	<p>2) до 01 травня 2025 року внести до централізованого реєстру точок комерційного обліку (далі – ТКО) центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб (далі – Датахаб) основні дані щодо класифікації згідно з додатком, поля «метод розрахунку» (віднесення до групи «а») та ознаки референтних площадок комерційного обліку відповідно до регламентів та протоколів інформаційної взаємодії учасників ринку щодо обміну даними комерційного обліку через Датахаб, розроблених адміністратором комерційного обліку;</p>	<p>Уточнення, спрямоване на конкретизацію інформації, яку необхідно вносити до Датахаб, а також позначення репрезентативних ТКО як площадок групи «а».</p>
<p>3) з 01 травня 2025 року забезпечити автоматизоване зчитування, формування та щодобову передачу до Датахаб погодинних даних комерційного обліку з усіх референтних ТКО.</p>	<p>3) з дати набуття чинності внесених основних даних до централізованого реєстру точок комерційного обліку центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб, але не пізніше 01 травня 2025 року забезпечити автоматизоване зчитування, формування та щодобову передачу до Датахаб інтервальних погодинних даних комерційного обліку з усіх референтних ТКО.</p>	<p>Для надання можливості ОСР наповнювати даними Датахаб поступово, по мірі виконання класифікації та отримання інтервальних ДКО.</p> <p>Також для зняття обмеження інтервалу 60 хвилинами та надання можливості надавати ДКО за меншими, ніж 60 хвилин інтервалами, у разі наявності таких даних.</p>
<p>Пункт відсутній</p>	<p>4) До 01 липня 2025 року надати пропозиції до АКО щодо довідника «Вид об'єкта</p>	<p>Для забезпечення можливості ОСР використати напрацьований доствід та</p>

	електрифікації», що використовуватиметься для аналізу та створення типових профілів навантаження.	виконаний аналіз кривих навантаження для профілювання навантаження споживачів власної області обліку
2.Адміністратору комерційного обліку забезпечити: 1)До 01 травня 2025 року прийом до Датахаб основних даних комерційного обліку від ОСР для всіх референтних ТКО; 2)з 01 травня 2025 року прийом, збереження та накопичення погодинних даних комерційного обліку для цілей профілювання даних.	2.Адміністратору комерційного обліку забезпечити: 1) До 15 квітня 01 травня 2025 року прийом до Датахаб основних даних комерційного обліку від ОСР для всіх референтних ТКО; 2) з 15 квітня 01 травня 2025 року прийом, збереження та накопичення інтервальних погодинних даних комерційного обліку для цілей профілювання даних.	Для надання можливості ОСР наповнювати даними Датахаб поступово, по мірі виконання класифікації та отримання інтервальних ДКО. Також для зняття обмеження інтервалу 60 хвилинами та надання можливості надавати ДКО за меншими, ніж 60 хвилин інтервалами, у разі наявності таких даних.
Пункт відсутній	3)До 01 вересня 2025 року опрацювати надану ОСР інформацію та надати Регулятору узагальнені пропозиції щодо довідника «Вид об'єкта електрифікації», що використовуватиметься для аналізу та створення типових профілів навантаження.	Для забезпечення можливості ОСР використати напрацьований досвід та виконаний аналіз профілів споживання для профілювання навантаження споживачів власної області обліку та забезпечення виконання АКО системного аналізу та напрацювання пропозицій до Регулятора.
Додаток До постанови НКРЕКП Класифікація площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання Назви колонок «№ з/п» «Групи площадок комерційного обліку споживачів»	Додаток До постанови НКРЕКП Класифікація площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання Назви колонок «№ з/п підгрупи» «Групи площадок комерційного обліку споживачів» «Вид об'єкта електрифікації»	Редакційна правка.



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
«ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

Адреса: вул. Горобців Братів, 28, м. Дніпро, 49008, Україна. Офіційний сайт: cek.dp.ua;
e-mail: kanc@cek.dp.ua. Call - центр тел. 0-800-300-015, e-mail: call_center@cek.dp.ua
IBAN UA623223130000026007000030100 в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ЄДРПОУ 31793056,
ІПН № 317930504629

На № _____ від _____

Голові НКРЕКП
Юрію ВЛАСЕНКУ

Щодо надання пропозицій
до проекту Постанови НКРЕКП

Пане Юрію!

ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» детально ознайомившись з проектом Постанови НКРЕКП «Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії», оприлюдненим на інтернет-сайті НКРЕКП 20.02.2025 надсилає свої зауваження та пропозиції, викладені нижче, у Додатку 1 «Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту», оформленим згідно вимог до «Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень НКРЕКП», затвердженого Постановою НКРЕКП № 866 від 30.06.2017 (зі змінами та доповненнями).

В.о. Генерального директора-
Голови Правління

Сергій ГОРБАЧ

Вик. Олексій ОВЧИННИКОВ
(050) 457 78 53

UB ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»
№280/010.01-03 від 27.02.2025

арк.5



№6361/1-25 від 27.02.2025

Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>1. Операторам систем розподілу (далі – ОСР):</p> <p>1) до 15 квітня 2025 року забезпечити класифікацію площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання у межах домену ОСР згідно з додатком, що додається;</p>	<p>1. Операторам систем розподілу (далі – ОСР):</p> <p>1) не пізніше ніж через 6 (шість) місяців після появи зазначеного функціоналу на платформі Датахаб забезпечити класифікацію площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання у межах домену обліку ОСР згідно з додатком, що додається;</p>	<p>Станом на сьогодні на центральній інформаційно-комунікаційній платформі Датахаб (далі – Датахаб) відсутній ідентифікатор на площадках комерційного обліку, який би дозволяв здійснити розділення груп на багатоквартирні (багатоповерхові) будинки та приватні домогосподарства.</p> <p>Також зазначаємо, що у доведеній в ПРРЕЕ формі паспорта точки розподілу не передбачено внесення інформації щодо наявності електроплит у споживачів.</p> <p>Товариство пропонує відтермінувати виконання даного пункту в зв'язку з необхідністю впровадження даного функціоналу з боку АКО на Датахаб, та наповнення його необхідною для проведення класифікації інформацією. А також у</p>

<p>2) до 01 травня 2025 року внести до централізованого реєстру точок комерційного обліку (далі – ТКО) центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб (далі – Датахаб) основні дані щодо референтних площадок комерційного обліку відповідно до регламентів та протоколів інформаційної взаємодії учасників ринку щодо обміну даними комерційного обліку через Датахаб, розроблених адміністратором комерційного обліку;</p>	<p>2) не пізніше ніж через 1 (один) місяць після виконання попереднього пункту внести до централізованого реєстру точок комерційного обліку (далі – ТКО) центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб (далі – Датахаб) основні дані щодо референтних площадок комерційного обліку відповідно до регламентів та протоколів інформаційної взаємодії учасників ринку щодо обміну даними комерційного обліку через Датахаб, розроблених адміністратором комерційного обліку;</p>	<p>зв'язку з відсутністю у ОСР актуальної інформації від місцевих органів самоврядування щодо будинків з електроплитами.</p> <p>Виконання визначення репрезентативних вибірок референтних площадок комерційних обліків та внесення їх основних даних до Датахаб буде можливим тільки після створення груп та підгруп.</p>
<p>3) з 01 травня 2025 року забезпечити автоматизоване зчитування, формування та щодобову передачу до Датахаб погодинних даних комерційного обліку з усіх референтних ТКО.</p>	<p>3) з 01 січня 2026 року забезпечити автоматизоване зчитування, формування та щодобову передачу до Датахаб погодинних даних комерційного обліку з усіх референтних ТКО.</p>	<p>Станом на сьогодні, ОСР проводить в рамках інвестиційних програм на об'єктах побутових споживачів встановлення та налаштування передачі даних на сервер Товариства даних з лічильників електричної енергії.</p> <p>Зважаючи на вимоги щодо необхідності передачі погодинних даних по побутовим споживачам Товариству необхідно провести додаткові тестування на предмет зчитування погодинних даних</p>

		споживання та коректності їх відображення у програмних комплексах Товариства. Дані роботи потребують значних трудових та часових витрат. Крім цього, Товариству необхідно буде передбачити додаткове фінансування із пошуком їх джерел на оновлення серверного обладнання, можливу модернізацію обладнання та доопрацювання програмного забезпечення.

	За зверненням ОСР до органів місцевого самоврядування, керуючої компанії, балансоутримувача, тощо, вищезазначені органи управління повинні надати відповідь на запит ОСР впродовж 10 робочих днів.	
--	--	--

В.о. Генерального директора-
Голови Правління



Сергій ГОРБАЧ



ПРИКАРПАТТЯ
ОБЛЕНЕРГО

тел.: (0342) 59 43 39
кол-центр: 0800 50 40 20
kapcs@oe.if.ua
oe.if.ua

Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго»
Україна, 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34

IBAN №UA023365030000026001300018152
в ТББВ 10008/0143 м. Івано-Франківська
Філії Івано-Франківське обласне управління АТ "Ощадбанк",
Код 00131564

№ 50040466/1

Дата 06.03.2025

На № _____

Дата _____

Голові Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та
комунальних послуг
Юрію ВЛАСЕНКУ
03057, м. Київ,
вул. Сім'ї Бродських, 19

щодо пропозицій до постанови НКРЕКП

АТ «Прикарпаттяобленерго» опрацювало проект змін до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії».

У відповідності до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 надає свої пропозиції, до постанови НКРЕКП «Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії».

З повагою

Віктор ГОРАЛЬ
Директор з обліку електричної енергії

Виконавець:
Карманський О.В., тел. (0342) 59-41-72

Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>1. Операторам систем розподілу (далі – ОСР):</p> <p>1) до 15 квітня 2025 року забезпечити класифікацію площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання у межах домену обліку ОСР згідно з додатком, що додається;</p> <p>2) до 01 травня 2025 року внести до централізованого реєстру точок комерційного обліку (далі – ТКО) центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб (далі – Датахаб) основні дані щодо референтних площадок комерційного обліку відповідно до регламентів та протоколів інформаційної взаємодії учасників ринку щодо обміну даними комерційного обліку через Датахаб, розроблених адміністратором комерційного обліку;</p> <p>3) з 01 травня 2025 року забезпечити автоматизоване зчитування, формування та щодобову передачу до Датахаб погодинних</p>	<p>1. Операторам систем розподілу (далі – ОСР):</p> <p>1) до 15 квітня 2025 року забезпечити класифікацію площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання у межах домену обліку ОСР згідно з додатком, що додається;</p> <p>2) до 15 квітня 2025 року визначити площадки, які профілюються за даними референтних або балансуєчих ТКО;</p> <p>3) до 01 травня 2025 року внести до централізованого реєстру точок комерційного обліку (далі – ТКО) центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб (далі – Датахаб) основні дані щодо референтних та балансуєчих площадок комерційного обліку відповідно до регламентів та протоколів інформаційної взаємодії учасників ринку щодо обміну даними комерційного обліку через Датахаб, розроблених адміністратором комерційного обліку;</p> <p>4) з 01 травня 2025 року забезпечити автоматизоване зчитування, формування та</p>	<p>У відповідності до запропонованого варіанту мінімальна кількість референтних ТКО у АТ «Прикарпаттяобленерго» має становити 3500 шт., що спричинить збільшення навантаження на програмне забезпечення у 48 разів. Окрім того засоби передачі даних (PLC-системи) фізично не дозволяють передавати такі об’єми. Також слід зазначити, у діючих ПЗ не реалізовано жодних алгоритмів прогнозування та валідації. Це означає, що ми не зможемо відслідковувати повноту даних. Відповідно збір профілів може бути не коректним та призведе до недоотримання даних по частині смарт-приладів.</p> <p>Для зменшення кількості референтних ТКО пропонуємо зчитування даних профілю проводити на основі технічних обліків, які встановлені на ТП 10(6)/0,4 кВ, профіль яких найбільше відображає певну категорію</p>

даних комерційного обліку з усіх референтних ТКО.		щодобову передачу до Датахаб погодинних даних комерційного обліку з усіх референтних та балансуючих ТКО.		(мінімум 90%). Для прикладу, зчитування даних профілю буде здійснюватися по 8-10 балансуючих ТП замість 600 референтних ТКО.																														
2. Адміністратору комерційного обліку забезпечити: 1) до 01 травня 2025 року прийом до Датахаб основних даних комерційного обліку від ОСР для всіх референтних ТКО; 2) з 01 травня 2025 року прийом, збереження та накопичення погодинних даних комерційного обліку для цілей профілювання даних.		2. Адміністратору комерційного обліку забезпечити: 1) до 01 травня 2025 року наявність та можливість наповнення в Датахаб інформації щодо типу профілювання ТКО – за даними референтних чи балансуючих точок обліку; 2) до 01 травня 2025 року прийом до Датахаб основних даних комерційного обліку від ОСР для всіх референтних та балансуючих ТКО; 3) з 01 травня 2025 року прийом, збереження та накопичення погодинних даних комерційного обліку для цілей профілювання даних.																																
Класифікація площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання		Класифікація площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання		Профіль споживання міського і сільського населення значно відрізняється. Тому пропонуємо розділити групу площадок комерційного обліку споживачів «приватні домогосподарства» на місто/селище, село та віддалене село/гірське																														
<table><tr><th>№ з/п</th><th>Групи площадок комерційного обліку споживачів</th><th colspan="2">Обладнані</th></tr><tr><th></th><th></th><th>електроопалювальними установками</th><th>електроплитами</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="3">Квартири у багатоквартирних</td><td>Ні</td><td>Ні</td></tr><tr><td>2</td><td>Так</td><td>Ні</td></tr><tr><td>3</td><td>Ні</td><td>Так</td></tr></table>	№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані				електроопалювальними установками	електроплитами	1	Квартири у багатоквартирних	Ні	Ні	2	Так	Ні	3	Ні	Так	<table><tr><th>№ з/п</th><th>Групи площадок комерційного обліку споживачів</th><th colspan="2">Обладнані</th></tr><tr><th></th><th></th><th>електроопалювальними установками</th><th>електроплитами</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="2">Квартири у багатоквартирних</td><td>Ні</td><td>Ні</td></tr><tr><td>2</td><td>Так</td><td>Ні</td></tr></table>	№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані				електроопалювальними установками	електроплитами	1	Квартири у багатоквартирних	Ні	Ні	2	Так	Ні
№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані																																
		електроопалювальними установками	електроплитами																															
1	Квартири у багатоквартирних	Ні	Ні																															
2		Так	Ні																															
3		Ні	Так																															
№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані																																
		електроопалювальними установками	електроплитами																															
1	Квартири у багатоквартирних	Ні	Ні																															
2		Так	Ні																															

4	(багатоповерхових) будинках	Так	Так
5		Ні	Ні
6	Приватні	Так	Ні
7	домогосподарства	Ні	Так
8		Так	Так
3	х	Ні	Так
4	(багатоповерхових) будинках	Так	Так
5		Ні	Ні
6	Приватні	Так	Ні
7	домогосподарств	Ні	Так
8	а (місто/селище)	Так	Так
9		Ні	Ні
10	Приватні	Так	Ні
11	домогосподарств	Ні	Так
12	а (село)	Так	Так
13		Ні	Ні
14	Приватні	Так	Ні
15	домогосподарств	Ні	Так
16	а (віддалене село/гірське)	Так	Так
<p>У кожній підгрупі:</p> <p>виділити репрезентативні вибірки випадково розподілених між енерговузлами ОСР референтних площадок комерційного обліку, обладнаних інтелектуальними лічильниками із щодобовим дистанційним зчитуванням погодинних даних споживання;</p> <p>забезпечити незмінну кількість площадок у репрезентативних вибірках у разі виходу окремих площадок із їх складу,</p>			
<p>У кожній підгрупі:</p> <p>виділити площадки, які профілюються за даними референтних чи балансуючих ТКО;</p> <p>виділити репрезентативні вибірки випадково розподілених між енерговузлами ОСР референтних площадок комерційного обліку, обладнаних інтелектуальними лічильниками із щодобовим дистанційним зчитуванням погодинних даних споживання;</p>			
<p>Для зменшення кількості референтних ТКО пропонуємо для профілювання також використовувати балансуючі обліки, які встановлені на ТП 10(6)/0,4 кВ. Особливо це актуально для сільського населення в гірських районах де буде необхідно встановити та щоденно опитувати досить значну кількість референтних ТКО.</p>			

зокрема з причини зміни їх технічних характеристик.

забезпечити незмінну кількість площадок у репрезентативних вибірках у разі виходу окремих площадок із їх складу, зокрема з причини зміни їх технічних характеристик.

(підпис)

Віктор ГОРАЛЬ
(прізвище, ім'я та по батькові)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«**ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО**»

вул. Гонча, 40, м. Чернігів, 14000
Телефон+ 38 (0462) 654-562
kanc@energy.cn.ua
www.chernihivoblenergo.com.ua



JOINT-STOCK COMPANY
«**CHERNIHIVOBLENERGO**»

40, Honcha street, Chernihiv, 14000
Phone + 38 (0462) 654-562
kanc@energy.cn.ua
www.chernihivoblenergo.com.ua

На № _____ від _____

**Голові НКРЕКП
Власенку Ю. М.**

вул. Сім'ї Бродських, 19
м. Київ
03057

*Щодо надання зауважень та пропозицій
до проекту Постанови НКРЕКП*

Шановний Юрію Миколайовичу!

АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» ознайомилось з проектом Постанови НКРЕКП «Про здійснення заходів для цілей профілювання на ринку електричної енергії», оприлюдненим на інтернет-сайті НКРЕКП 20.02.2025.

За результатами ознайомлення із зазначеним проектом Постанови АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО» надає свої зауваження та пропозиції, викладені нижче згідно форми додатку 1 до «Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП», затвердженого Постановою НКРЕКП № 866 від 30.06.2017 (зі змінами).



UB
АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»
№24/1918/01-14 від 28.02.2025
КЕП: Фелик С. В. 28.02.2025 09:37
3FAA9288358EC00304000000ADA2350079EBDC00
№6436/1-25 від 28.02.2025

Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акту

Редакція проекту рішення НКРЕКП	Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП	Обґрунтування
<p>1. Операторам систем розподілу (далі – ОСР):</p> <p>1) до 15 квітня 2025 року забезпечити класифікацію площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання у межах домену обліку ОСР згідно з додатком, що додається;</p>	<p>1. Операторам систем розподілу (далі – ОСР):</p> <p>1) до 15 грудня 2025 року забезпечити класифікацію площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання у межах домену обліку ОСР згідно з додатком, що додається;</p>	<p>Класифікацією площадок комерційного обліку, що є додатком до проекту Постанови, виділені дві групи: квартири в багатоквартирних (багатоповерхових) будинках та приватні домогосподарства.</p> <p>Станом на сьогодні на центральній інформаційно-комунікаційній платформі Датахаб (далі – Датахаб) відсутній ідентифікатор на площадках комерційного обліку, який би дозволяв здійснити таке розділення груп.</p> <p>Товариство просить відтермінувати виконання даного пункту в зв'язку з необхідністю впровадження даного функціоналу з боку АКО на Датахаб, та наповнення його необхідною для проведення класифікації інформацією.</p>
<p>2) до 01 травня 2025 року внести до централізованого реєстру точок комерційного обліку (далі – ТКО) центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб (далі – Датахаб) основні дані щодо референтних площадок комерційного обліку відповідно до регламентів та протоколів інформаційної взаємодії учасників ринку щодо обміну даними комерційного обліку через Датахаб, розроблених адміністратором комерційного обліку;</p>	<p>2) до 01 січня 2026 року внести до централізованого реєстру точок комерційного обліку (далі – ТКО) центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб (далі – Датахаб) основні дані щодо референтних площадок комерційного обліку відповідно до регламентів та протоколів інформаційної взаємодії учасників ринку щодо обміну</p>	<p>Визначення репрезентативних вибірок референтних площадок комерційних обліків та внесення їх основних даних до Датахаб можливе лише після створення груп та підгруп.</p>

	даними комерційного обліку через Датахаб, розроблених адміністратором комерційного обліку;	
3) з 01 травня 2025 року забезпечити автоматизоване зчитування, формування та щодобову передачу до Датахаб погодинних даних комерційного обліку з усіх референтних ТКО.	3) з 01 січня 2026 року забезпечити автоматизоване зчитування, формування та щодобову передачу до Датахаб погодинних даних комерційного обліку з усіх референтних ТКО.	<p>Для забезпечення автоматизованого зчитування, формування та щодобової передачі погодинних даних визначені референтні пощадки повинні бути обладнаними інтелектуальними лічильниками з відповідними функціями.</p> <p>Станом на сьогодні, в рамках інвестиційних програм на об'єктах побутових споживачів проводяться встановлення або вже встановлені інтелектуальні лічильники.</p> <p>Але, для проведення щодобового дистанційного зчитування погодинних даних споживання необхідно Товариству провести відповідне програмування кожного такого лічильника референтних площадок.</p> <p>Крім того, необхідно провести тестування на предмет можливості проведення автоматичного зчитування даних та коректності їх відображення.</p> <p>Дані роботи потребують значних трудових та часових витрат.</p> <p>Також, Товариству</p>

		необхідно передбачити додаткове фінансування на точкову модернізацію, розширення пропускної здатності каналів зв'язку та доопрацювання програмного забезпечення.																																													
<p>Класифікація площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання</p> <table><tr><th rowspan="2">№ з/п</th><th rowspan="2">Групи площадок комерційного обліку споживачів</th><th colspan="2">Обладнані</th></tr><tr><th>електроопалювальними установками</th><th>електроплитами</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="4">Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках</td><td>Ні</td><td>Ні</td></tr><tr><td>2</td><td>Так</td><td>Ні</td></tr><tr><td>3</td><td>Ні</td><td>Так</td></tr><tr><td>4</td><td>Так</td><td>Так</td></tr><tr><td>5</td><td rowspan="4">Приватні домогосподарства</td><td>Ні</td><td>Ні</td></tr><tr><td>6</td><td>Так</td><td>Ні</td></tr><tr><td>7</td><td>Ні</td><td>Так</td></tr><tr><td>8</td><td>Так</td><td>Так</td></tr></table>	№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані		електроопалювальними установками	електроплитами	1	Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках	Ні	Ні	2	Так	Ні	3	Ні	Так	4	Так	Так	5	Приватні домогосподарства	Ні	Ні	6	Так	Ні	7	Ні	Так	8	Так	Так	<p>Класифікація площадок комерційного обліку побутових споживачів з однорідними моделями споживання</p> <table><tr><th>№ з/п</th><th>Групи площадок комерційного обліку споживачів</th><th>Обладнані електроопалювальними установками</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="2">Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках</td><td>Ні</td></tr><tr><td>2</td><td>Так</td></tr><tr><td>3</td><td rowspan="2">Приватні домогосподарства</td><td>Ні</td></tr><tr><td>4</td><td>Так</td></tr></table>	№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані електроопалювальними установками	1	Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках	Ні	2	Так	3	Приватні домогосподарства	Ні	4	Так	<p>В зв'язку з тим, що паспортами точок розподілу, форма яких встановлена ПРРЕЕ, не передбачено зазначення наявності на об'єктах побутових споживачів електроплит, виділення окремої такої підгрупи не є доцільним.</p> <p>На підставі вищевикладеного, Товариство просить розглянути можливість виключення з класифікації площадок комерційного обліку підгрупи площадок за ознакою «Обладнані електроплитами».</p>
№ з/п			Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані																																											
	електроопалювальними установками	електроплитами																																													
1	Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках	Ні	Ні																																												
2		Так	Ні																																												
3		Ні	Так																																												
4		Так	Так																																												
5	Приватні домогосподарства	Ні	Ні																																												
6		Так	Ні																																												
7		Ні	Так																																												
8		Так	Так																																												
№ з/п	Групи площадок комерційного обліку споживачів	Обладнані електроопалювальними установками																																													
1	Квартири у багатоквартирних (багатоповерхових) будинках	Ні																																													
2		Так																																													
3	Приватні домогосподарства	Ні																																													
4		Так																																													
<p>У кожній підгрупі: виділити репрезентативні вибірки випадково розподілених між енерговузлами ОСР референтних площадок комерційного обліку, обладнаних інтелектуальними лічильниками із щодобовим дистанційним зчитуванням погодинних даних споживання; забезпечити незмінну кількість площадок у репрезентативних вибірках у разі виходу окремих площадок із їх складу, зокрема з причини зміни їх технічних характеристик.</p>	<p>У кожній підгрупі: виділити репрезентативні вибірки випадково розподілених між енерговузлами ОСР референтних площадок комерційного обліку, обладнаних інтелектуальними лічильниками із щодобовим дистанційним зчитуванням погодинних даних споживання; забезпечити кількість площадок у репрезентативних вибірках на рівні не менше ніж кількість, яка визначена за</p>	<p>Товариству буде проблемно зберігати постійну незмінну кількість референтних площадок комерційного обліку, визначену за формулою, в зв'язку з можливістю виходу окремих площадок зі складу з технічних причин.</p>																																													

$n = \frac{1}{0,00133 + \frac{1}{N}}$	<p>формулою:</p> $n = \frac{1}{0,00133 + \frac{1}{N}}$ <p>При цьому, якщо за результатами розрахунку $n > 0,1 \cdot N$, то n приймається рівним $0,1 \cdot N$.</p>	<p>Запропонована формула для визначення кількості референтних площадок комерційного обліку є коректною для підгруп площадок комерційного обліку з великою їх кількістю. Тоді, як для невеликих підгруп визначення кількості референтних площадок – є не коректним.</p> <p>Так, наприклад, в підгрупі площадок комерційного обліку споживачів «квартири в багатоквартирних (багатоповерхових) будинках, які обладнані електроопалювальними установками з загальною кількістю 300 площадок, кількість референтних площадок повинно бути 214, що складає 71%.</p> <p>Виконати вимоги Постанови щодо забезпечення незмінної кількості референтних площадок з цієї підгрупи та організувати автоматизоване зчитування погодинних даних майже не можливо.</p> <p>Товариство пропонує встановити максимальний відсоток кількості референтних площадок від загальної кількості комерційного обліку у підгрупі на рівні не більше ніж 10% від</p>
---------------------------------------	--	--

		загальної підгрупи.	чисельності	такої
--	--	------------------------	-------------	-------

Голова правління

С.В. Фелик

Фінансовий директор

І.В. Сорока