

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про накладення штрафу на ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» за недотримання вимог
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та
порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії»
та проєкту розпорядження «Про усунення порушень ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»

Відповідно до постанови НКРЕКП від 17 січня 2023 року № 92 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ», на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 09 травня 2023 року № 265, НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 42225136) (далі – ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ», Товариство) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), **за період діяльності з 11 липня 2022 року по 11 травня 2023 року**, за результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки від 25 травня 2023 року № 257 (далі – Акт перевірки № 257).

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» листом від 31.05.2023 № 01/1918 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 257, які опрацьовано.

Так, Актом перевірки № 257 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон)</p> <p>пункту 10.2.11 глави 10.2 розділу X Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (далі – ККО)</p> <p>підпункту 34 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p>	<p>щодо обов'язку виробника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>якою встановлено, що що у разі отримання ППКО (у ролі ОДКО) вимоги АКО щодо перевірки результатів вимірювання в точці вимірювання, валідованих даних та/або процедур, що використовувалися при формуванні валідованих даних комерційного обліку, ППКО (у ролі ОДКО) повинен провести зазначену перевірку та повідомити АКО про її результати протягом 10 робочих днів від дня отримання відповідної вимоги</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у тому числі дані та інформацію оператору системи передачі для підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей.</p>

До НКРЕКП надійшло звернення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (далі – ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», АКО) від 23.09.2022 № 01/42126, яким повідомлено НКРЕКП, що за результатами

проведеного АКО аналізу даних, наданих ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» та АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» розрахунків небалансів, даних комерційного обліку та інших документів – однолінійних схем, Актів звірки, показників улаштованих лічильників, іншої довідкової інформації з метою визначення можливих шляхів виникнення небалансів у вузлі Кременчуцької ГЕС виявлено, що засоби комерційного обліку електричної енергії, які є встановлені на обладнанні ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» та використовуються у розрахунках між учасниками ринку електричної енергії, не відповідають чинним вимогам нормативних документів (Кодексу комерційного обліку електричної енергії, ПУЕ) щодо класу точності, міжповірочним інтервалам законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.10.2016 № 1747.

Перевіркою встановлено, що ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», на виконання функцій АКО **листом від 16.08.2022 № 01/34777**, посилаючись на пункти 2.2.3 та 10.2.11 ККО, **надіслало ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» зобов'язання щодо надання в термін до 26.08.2022:**

- проведення перевірки результатів вимірювання, валідованих даних та/або процедур, що використовувалися при розрахунку валідованих даних комерційного обліку та повідомити АКО про її результати;

- **надати первинні дані комерційного обліку ВОЕ за віртуальною точкою комерційного обліку:** 62ZV24661G22603X за липень 2022 року у машинозчитувальному вигляді з накладанням КЕП, а також пояснення щодо наявних даних комерційного обліку за липень 2022 року на платформі MMS.

Комісія з перевірки зазначає, що Товариство **листом від 25.08.2022 № 06/2252 надало відповідь** ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» в якій, зокрема було зазначено наступне (*мовою документа*): «Діяльність Товариства з моменту початку війни суттєво змінилася. Тому, застерігаємо від помилкових порівнянь активності та характеру діяльності Товариством до початку війни та зараз, і навіть, від порівнянь обсягів споживання електричної енергії Товариством в різних місяцях воєнного часу.

Законом України № 2115 «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» та постановою НКРЕКП № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури» передбачено право на захист інформації щодо діяльності підприємства у період війни. Рядом інших нормативних актів дозволено звітувати перед державними органами, сплачувати податки та вчиняти інші публічні та офіційні дії – по завершенню воєнного стану.

Відтак, відповідь Товариства на запит ПрАТ «НЕК «Укр енерго» надається з урахуванням вищевказаних умов.

Щодо приладів обліку, то повідомляємо, що вони знаходяться у справному робочому стані та зауважень до їх роботи не має. За цими показниками Товариство здійснило розрахунки за обсягами липня 2022. Станом на сьогоднішній день Товариство не має заборгованості перед ПрАТ «НЕК «Укр енерго» за послуги з передачі».

Первинні дані комерційного обліку ВОЕ за віртуальною точкою комерційного обліку: 62ZV24661G22603X за липень 2022 року у машинозчитувальному вигляді **Товариство надасть протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.»**

Підпунктом 1 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури (у редакції від 20 квітня 2022 року, яка діяла на момент виникнення спірної ситуації) визначено, що положення ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг діють в частині, що не суперечать здійсненню заходів із захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.

На підставі вищевикладеного, комісія з перевірки вважає, що вимога ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» (у ролі АКО), яка була зазначена у листі від 16.08.2022 № 01/34777 щодо надання матеріалів і даних не є інформацією, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом для АКО.

Перевіркою встановлено, що ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» **на законну вимогу** АКО від 16.08.2022 № 01/34777:

- не забезпечило проведення перевірки результатів вимірювання, валідованих даних та/або процедур, що використовувалися при розрахунку валідованих даних комерційного обліку та не повідомило АКО про її результати;

- не надало первинні дані комерційного обліку ВОЕ за віртуальною точкою комерційного обліку: 62ZV24661G22603X за липень 2022 року у машинозчитувальному вигляді з накладанням КЕП, а також пояснення щодо наявних даних комерційного обліку за липень 2022 року на платформі MMS.

За поясненнями ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ», наданими листом від 31.05.2023 № 01/1918, Товариство не погоджується з доводами стосовно висновку про порушення пункту 10.2.11 глави 10.2 розділу X Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (далі - Кодекс) та у зв'язку з цим повідомляє наступне (мовою документа): *«Відповідно до Загальних положень розділу X Кодексу будь-яка суперечка між двома або більше сторонами, яка виникає у зв'язку з виконанням цього Кодексу та нормативних документів, що розроблені адміністратором комерційного обліку (далі - АКО), повинна бути розглянута керівництвом або уповноваженими представниками сторін після отримання письмової вимоги будь-якої зі сторін.*

Відповідно до пункту 10.2.1. глави 10.2 розділу X Кодексу АКО розглядаються суперечки, що попередньо розглядалися сторонами та щодо яких не було досягнуто згоди.

Відповідно пункту 10.2.2. глави 10.2 розділу X Кодексу розгляд такої суперечки може бути ініційовано будь-якою зі сторін шляхом відповідного звернення до АКО).

Відповідно пункту 10.2.11. глави 10.2 розділу X Кодексу у разі отримання Постачальником послуг комерційного обліку (далі - ППКО) (У ролі ОДКО) вимоги АКО щодо перевірки результатів вимірювання в точці вимірювання, валідованих даних та/або процедур, що використовувалися при формуванні валідованих даних комерційного обліку, ППКО (у ролі ОДКО) повинен провести зазначену перевірку та повідомити АКО про її результати протягом 10 робочих днів від дня отримання відповідної вимоги.

Віртуальна ТКО 627У24661022603X, щодо даних по якій необхідно було провести перевірку результатів вимірювань згідно листа ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» від 16.08.2022 № 01/34777, створена між сторонами - учасниками ринку електричної енергії – АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ».

На момент отримання листа АКО від 16.08.2022 за № 01/34777:

- не було жодної суперечки між сторонами АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» щодо виконання Кодексу та нормативних документів, що розроблені АКО.

- АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» не було ініційовано будь-яких звернень до АКО, у т. ч. письмової вимоги з метою розгляду суперечки між сторонами стосовно віртуальної ТКО 62ZV24661G22603X.

Отже, відсутнє порушення пункту 10.2.11. глави 10.2 розділу X Кодексу.

2. Стосовно висновку про порушення підпункту 34 пункту 2.2. глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 за № 1467, яким встановлено обов'язок ліцензіата надавати учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у тому числі дані та

інформацію оператора системи передачі для підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, варто зазначити наступне.

Відповідно до пункту 2.1.2. глави 2.1 розділу II Кодексу метою організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії є надання учасникам ринку повної та достовірної інформації про обсяги виробленої, відпущеної, переданої, розподіленої, імпортованої та експортованої, а також спожитої електричної енергії у визначений проміжок часу для її подальшого використання та здійснення розрахунків між учасниками ринку.

На електронну адресу ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» як ППКО 16.08.2022 надійшов лист за № 01/34777 від ПрАТ «НЕК «Укренерго» як АКО щодо надання інформації в термін до 26.08.2022. 25.08.2022 листом №06/2252 ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» як ППКО надало відповідь на офіційну електронну адресу ПрАТ «НЕК «Укренерго», тобто у строки згідно з вимогою АКО.

Таким чином, ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ», як ППКО, не були порушені права учасника ринку АКО в частині отримання від ліцензіата даних та інформації, необхідних для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії.

3. Стосовно висновку про порушення пункту 1 частини 4 статті 30 Закону України від 13.04.2017 за № 2019-МПІ «Про ринок електричної енергії», яким встановлено обов'язок виробника електричної енергії дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зазначаємо наступне.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 за Мо 1467 з наступними змінами та доповненнями та визначають вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності. :

На підставі Постанови НКРЕКП від 04.09.2018 за № 965 з наступними змінами ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

З моменту отримання ліцензії і до сьогодні, при провадженні ліцензованої діяльності ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» неухильно дотримується кадрових, організаційних, технологічних, інших спеціальних вимог чинних нормативно-правових актів, які регулюють діяльність учасників ринку електричної енергії.».

Департамент ліцензійного контролю, зазначає, що відповідно до вимог частини 2 статті 53 Закону України «Про ринок електричної енергії» адміністратор комерційного обліку на ринку електричної енергії відповідно до правил ринку, кодексу комерційного обліку та інших нормативно-правових актів здійснює адміністрування відносин щодо комерційного обліку електричної енергії шляхом забезпечення реєстрації постачальників послуг комерційного обліку, точок комерційного обліку автоматизованих систем, що забезпечують комерційний облік електричної енергії, а також контролю за дотриманням учасниками ринку електричної енергії вимог кодексу комерційного обліку та отримує від постачальників послуг комерційного обліку дані комерційного обліку електричної енергії, визначає їхню придатність до використання та забезпечує центральну агрегацію.

При цьому відповідно до вимог підпункту 34 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії **ліцензіати зобов'язані надавати** учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, **кодексом комерційного обліку** та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у тому числі дані та інформацію оператору системи передачі для підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей.

Пунктом 10.2.11 глави 10.2 розділу X ККО встановлено, що у **разі отримання ППКО (у ролі ОДКО) вимоги АКО щодо перевірки результатів вимірювання** в точці вимірювання, валідованих даних та/або процедур, що використовувалися при формуванні валідованих даних комерційного обліку, ППКО (у ролі ОДКО) повинен **провести зазначену перевірку та повідомити АКО про її результати протягом 10 робочих днів** від дня отримання відповідної вимоги.

Таким чином, на законну вимогу АКО від 16.08.2022 № 01/34777 ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»:

- не забезпечило проведення перевірки результатів вимірювання, валідованих даних та/або процедур, що використовувалися при розрахунку валідованих даних комерційного обліку та не повідомило АКО про її результати;

- не надало первинні дані комерційного обліку ВОЕ за віртуальною точкою комерційного обліку: 62ZV24661G22603X за липень 2022 року у машинозчитувальному вигляді з накладанням КЕП, а також пояснення щодо наявних даних комерційного обліку за липень 2022 року на платформі MMS,

що свідчить про порушення Товариством вимог пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії», пункту 10.2.11 глави 10.2 розділу ККО та підпункту 34 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти:

1) постанову, якою:

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 42225136) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 42225136) у строк до 01 серпня 2023 року забезпечити:

- проведення по точці комерційного обліку 62ZV24661G22603X перевірки результатів вимірювання, валідованих даних та/або процедур, що використовувалися при розрахунку валідованих даних комерційного обліку та повідомити НЕК «УКРЕНЕРГО» про її результати;

- надати НЕК «УКРЕНЕРГО» первинні дані комерційного обліку вузла обліку електричної енергії за віртуальною точкою комерційного обліку 62ZV24661G22603X за липень 2022 року у машинозчитувальному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису, а також пояснення щодо наявних даних комерційного обліку за липень 2022 року на платформі MMS, про що у строк до 15 серпня 2023 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

**Директор
Департаменту ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду червня 2023 року на засіданні, яке проходило у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 25 травня 2023 року № 257, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 17 січня 2023 року № 92 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки 09 травня 2023 року № 265, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 42225136) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку виробника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 10.2.11 глави 10.2 розділу X Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018

року № 311 (далі – Кодекс комерційного обліку електричної енергії), яким встановлено, що у разі отримання ППКО (у ролі ОДКО) вимоги АКО щодо перевірки результатів вимірювання в точці вимірювання, валідованих даних та/або процедур, що використовувалися при формуванні валідованих даних комерційного обліку, ППКО (у ролі ОДКО) повинен провести зазначену перевірку та повідомити АКО про її результати протягом 10 робочих днів від дня отримання відповідної вимоги;

підпункт 33 пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії у частині надання учасникам ринку даних та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у тому числі дані та інформацію оператору системи передачі для підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 42225136) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме:

пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку виробника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 10.2.11 глави 10.2 розділу X Кодексу комерційного обліку електричної енергії, яким встановлено, що у разі отримання ППКО (у ролі ОДКО) вимоги АКО щодо перевірки результатів вимірювання в точці вимірювання, валідованих даних та/або процедур, що використовувалися при формуванні валідованих даних комерційного обліку, ППКО (у ролі ОДКО) повинен провести зазначену перевірку та повідомити АКО про її результати протягом 10 робочих днів від дня отримання відповідної вимоги;

підпункт 33 пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії у частині надання учасникам ринку даних та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у тому числі дані та інформацію оператору системи передачі для підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

« ___ » _____ 20__ року



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ _____

Київ

Про усунення порушень
ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», згідно з Актом позапланової виїзної перевірки від 25 травня 2023 року № 257, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 17 січня 2023 року № 92 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 42225136) усунути порушення пункту 10.2.11 глави 10.2 розділу X Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, яким встановлено, що у разі отримання ППКО (у ролі ОДКО) вимоги АКО щодо перевірки результатів вимірювання в точці вимірювання, валідованих даних та/або процедур, що використовувалися при формуванні валідованих даних комерційного обліку, ППКО (у ролі ОДКО) повинен провести зазначену перевірку та повідомити АКО про її результати протягом 10 робочих днів від дня отримання відповідної вимоги,

для чого у строк до 01 серпня 2023 року забезпечити:

проведення по точці комерційного обліку 62ZV24661G22603X перевірки результатів вимірювання, валідованих даних та/або процедур, що використовувалися при розрахунку валідованих даних комерційного обліку та повідомити НЕК «УКРЕНЕРГО» про її результати;

надати НЕК «УКРЕНЕРГО» первинні дані комерційного обліку вузла обліку електричної енергії за віртуальною точкою комерційного обліку 62ZV24661G22603X за липень 2022 року у машинозчитувальному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису, а також пояснення щодо наявних даних комерційного обліку за липень 2022 року на платформі MMS, про що у строк до 15 серпня 2023 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ