

**Обґрунтування**  
**до проєкту постанови НКРЕКП**  
**«Про накладення штрафу на АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог**  
**нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,**  
**та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»**  
**та проєкту розпорядження**  
**«Про усунення порушень АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»**

Відповідно до постанови НКРЕКП від 25 квітня 2023 року № 753 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 26 травня 2023 року № 289, НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23399393) (далі – АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», Товариство) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), за період діяльності з **05 серпня 2021 року по 28 травня 2023 року**, за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної перевірки від 31 травня 2023 року № 261 (далі – Акт перевірки № 261).

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» листом від 19.06.2023 № 01.01/01-21-3179 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 261, які опрацьовано.

Так, зазначеним Актом перевірки № 261 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон)</p> <p>пункту 4.5.1 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – Кодекс систем розподілу)</p> <p>пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу</p> <p>підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії</p>	<p>щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>яким встановлено, що технічні умови на приєднання, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж за формою, наведеною в додатку 9 до цього Кодексу, та рахунок на сплату плати за приєднання надаються на виконання укладеного договору про приєднання;</p> <p>яким встановлено, що технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання та 20 робочих днів у разі необхідності їх погодження з ОСП або іншими суб'єктами господарювання (крім ОСП) у випадках, передбачених пунктом 4.1.29 глави 4.1 цього розділу;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням</p>

(у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року)

положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу.

### ***Щодо звернення ТОВ «САН ЕКО-ЛЕНД»***

ТОВ «САН ЕКО-ЛЕНД» звернулось до АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (вх. Товариства **від 05.08.2021** № 36/26-1273), а саме приєднання сонячної електростанції, замовлена до приєднання потужність 800 кВт, до якої додано копії документів, перелік яких визначений пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу. Тип приєднання – нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання замовником.

Відповідно до положень пункту 4.5.1 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу технічні умови на приєднання, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж за формою, наведеною в додатку 9 до цього Кодексу, та рахунок на сплату плати за приєднання надаються на виконання укладеного договору про приєднання.

Відповідно до положень пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу технічні умови на нестандартне приєднання **разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання** надаються замовнику **не пізніше 10 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання** та 20 робочих днів у разі необхідності їх погодження з ОСП або іншими суб'єктами господарювання (крім ОСП) у випадках, передбачених пунктом 4.1.29 глави 4.1 цього розділу.

Таким чином, керуючись положеннями пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу, та з урахуванням відсутності необхідності погодження технічних умов з ОСП, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» мало надати ТОВ «САН ЕКО-ЛЕНД» технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання **до 19.08.2021 включно**.

Товариство надало ТОВ «САН ЕКО-ЛЕНД» **технічні умови нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок, дата видачі ТУ – 06.08.2021.**

При цьому, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» **не надало** ТОВ «САН ЕКО-ЛЕНД» розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на оплату вартості послуги з приєднання у строки, встановлені пунктом 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу.

**Аналогічні порушення були виявлені під час дослідженні питання надання послуги з нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу:**

**ТОВ «САНКРАФТ»**, яке звернулось до АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (вх. Товариства **від 05.08.2021** № 36/26-1274), а саме приєднання сонячної електростанції, замовлена до приєднання потужність 800 кВт, до якої додано копії документів, перелік яких визначений пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу. Тип приєднання – нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання замовником.

З урахуванням відсутності необхідності погодження технічних умов з ОСП, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» мало надати ТОВ «САНКРАФТ» технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання **до 19.08.2021 включно**.

Товариство надало ТОВ «САНКРАФТ» **технічні умови нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок, дата видачі ТУ – 06.08.2021.**

При цьому, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» **не надало** ТОВ «САНКРАФТ» розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на оплату вартості послуги з приєднання у строки, встановлені пунктом 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу;

**ТОВ «ПВДЕНЬ-ГЕНЕРАЦІЯ»**, яке звернулось до АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (вх. Товариства **від 05.08.2021**

№ 36/26-1272), а саме приєднання сонячної електростанції, замовлена до приєднання потужність 800 кВт, до якої додано копії документів, перелік яких визначений пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу. Тип приєднання – нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання замовником.

З урахуванням відсутності необхідності погодження технічних умов з ОСП, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» мало надати ТОВ «ПІВДЕНЬ-ГЕНЕРАЦІЯ» технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання **до 19.08.2021 включно.**

Товариство надало ТОВ «ПІВДЕНЬ-ГЕНЕРАЦІЯ» **технічні умови нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок, дата видачі ТУ – **06.08.2021.**

При цьому, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» **не надало** ТОВ «ПІВДЕНЬ-ГЕНЕРАЦІЯ» розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на оплату вартості послуги з приєднання у строки, встановлені пунктом 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу;

**ТОВ «САН-ЕНТЕРПРАЙЗ»,** яке звернулось до АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (вх. Товариства **від 05.08.2021** № 36/26-1275), а саме приєднання сонячної електростанції, замовлена до приєднання потужність 800 кВт, до якої додано копії документів, перелік яких визначений пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу. Тип приєднання – нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання замовником.

З урахуванням відсутності необхідності погодження технічних умов з ОСП, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» мало надати ТОВ «САН-ЕНТЕРПРАЙЗ» технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання **до 19.08.2021 включно.**

Товариство надало ТОВ «САН-ЕНТЕРПРАЙЗ» **технічні умови нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок, дата видачі ТУ – **06.08.2021.**

При цьому, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» **не надало** ТОВ «САН-ЕНТЕРПРАЙЗ» розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на оплату вартості послуги з приєднання у строки, встановлені пунктом 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу;

**ТОВ «ДОМАНІВКА-САН»,** яке звернулось до АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (вх. Товариства **від 02.12.2021** № 36/26-2067), а саме приєднання сонячної електростанції, замовлена до приєднання потужність 800 кВт, до якої додано копії документів, перелік яких визначений пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу. Тип приєднання – нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання замовником.

З урахуванням відсутності необхідності погодження технічних умов з ОСП, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» мало надати ТОВ «ДОМАНІВКА-САН» технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання **до 16.12.2021 включно.**

Товариство надало ТОВ «ДОМАНІВКА-САН» **технічні умови нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок, дата видачі ТУ – **03.12.2021.**

При цьому, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» **не надало** ТОВ «ДОМАНІВКА-САН» розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на оплату вартості послуги з приєднання у строки, встановлені пунктом 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу;

**ТОВ «ДОМАНІВКА-ЕНЕРДЖИ»,** яке звернулось до АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (вх. Товариства **від 02.12.2021** № 36/26-2068), а саме приєднання сонячної електростанції, замовлена до приєднання потужність 800 кВт, до якої додано копії документів, перелік яких визначений пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу

IV Кодексу систем розподілу. Тип приєднання – нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання замовником.

З урахуванням відсутності необхідності погодження технічних умов з ОСП, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» мало надати ТОВ «ДОМАНІВКА-ЕНЕРДЖИ» технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання **до 16.12.2021 включно**.

Товариство надало ТОВ «ДОМАНІВКА-ЕНЕРДЖИ» **технічні умови нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок, дата видачі ТУ – **03.12.2021**.

При цьому, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» **не надало** ТОВ «ДОМАНІВКА-ЕНЕРДЖИ» розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на оплату вартості послуги з приєднання у строки, встановлені пунктом 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу;

**ТОВ «ГУДСОЛАР»**, яке звернулось до АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (вх. Товариства **від 05.08.2021** № 36/26-1268), а саме приєднання сонячної електростанції, замовлена до приєднання потужність 800 кВт, до якої додано копії документів, перелік яких визначений пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу. Тип приєднання – нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання замовником.

З урахуванням відсутності необхідності погодження технічних умов з ОСП, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» мало надати ТОВ «ГУДСОЛАР» технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання **до 19.08.2021 включно**.

Товариство надало ТОВ «ГУДСОЛАР» **технічні умови нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок, дата видачі ТУ – **06.08.2021**.

При цьому, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» **не надало** ТОВ «ГУДСОЛАР» розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на оплату вартості послуги з приєднання у строки, встановлені пунктом 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу;

**ТОВ «КЛІН ЕНЕРДЖИ ПЛЮС»**, яке звернулось до АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (вх. Товариства **від 05.08.2021** № 36/26-1270), а саме приєднання сонячної електростанції, замовлена до приєднання потужність 800 кВт, до якої додано копії документів, перелік яких визначений пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу. Тип приєднання – нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання замовником.

З урахуванням відсутності необхідності погодження технічних умов з ОСП, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» мало надати ТОВ «КЛІН ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання **до 19.08.2021 включно**.

Товариство надало ТОВ «КЛІН ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» **технічні умови нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок, дата видачі ТУ – **06.08.2021**.

При цьому, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» **не надало** ТОВ «КЛІН ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на оплату вартості послуги з приєднання у строки, встановлені пунктом 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу.

Комісією з перевірки встановлено та Актом перевірки № 261 зафіксовано, що умовами пункту 4.1 глави 4 Типових договорів про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу з проектуванням лінійної частини приєднання замовником, які укладено між Товариством та ТОВ «САН ЕКО-ЛЕНД», ТОВ «САНКРАФТ», ТОВ «ПІВДЕНЬ-ГЕНЕРАЦІЯ», ТОВ «САН-ЕНТЕРПРАЙЗ», ТОВ «ДОМАНІВКА-САН», ТОВ «ДОМАНІВКА-ЕНЕРДЖИ», ТОВ «ГУДСОЛАР», ТОВ «КЛІН ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» визначено порядок оплати вартості послуги з приєднання, відповідно до якого (мовою документів):

«Замовник сплачує попередню оплату за приєднання на поточний рахунок Виконавця в такому порядку:

оплата в розмірі **50 відсотків від визначеної складової плати за приєднання потужності** упродовж 20 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання;

оплата в розмірі 40 відсотків від складової плати за приєднання потужності та оплата 90 відсотків від визначеної вартості лінійної частини приєднання упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої Замовником проєктної документації;

остаточний розрахунок плати упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня після надання послуги з приєднання, що підтверджується повідомленням про надання послуги з приєднання.».

Таким чином, Товариство **мало надати** ТОВ «САН ЕКО-ЛЕНД», ТОВ «САНКРАФТ», ТОВ «ПІВДЕНЬ-ГЕНЕРАЦІЯ», ТОВ «САН-ЕНТЕРПРАЙЗ», ТОВ «ДОМАНІВКА-САН», ТОВ «ДОМАНІВКА-ЕНЕРДЖИ», ТОВ «ГУДСОЛАР», ТОВ «КЛІН ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» **розрахунок вартості плати за приєднання потужності та рахунок в розмірі 50 відсотків від визначеної складової плати за приєднання потужності.**

Відповідно до пояснень АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», наданих листом від 19.06.2023 № 01.01/01-21-3179, Товариство 25.04.2023 направило на адреси ТОВ «САН ЕКО-ЛЕНД», ТОВ «САНКРАФТ», ТОВ «ПІВДЕНЬ-ГЕНЕРАЦІЯ», ТОВ «САН-ЕНТЕРПРАЙЗ», ТОВ «ДОМАНІВКА-САН», ТОВ «ДОМАНІВКА-ЕНЕРДЖИ», ТОВ «ГУДСОЛАР», ТОВ «КЛІН ЕНЕРДЖИ ПЛЮС» рекомендованою кореспонденцією (з описом вкладеного) розрахунки вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання у розмірі 50 відсотків складової плати за приєднання потужності.

2	<p>пункту 1 частини третьої статті 46 Закону</p> <p>пункту 4.1.18 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу</p> <p>підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року)</p>	<p>щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;</p> <p>яким встановлено, зокрема, що точка приєднання електроустановок замовника має бути розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки. Точка приєднання електроустановок замовника зазначається в договорі про приєднання;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу.</p>
---	--	---

**Щодо звернення ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «САДР»**

ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «САДР» звернулось до АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (вх. Товариства **від 13.10.2021** № 36/26-1774), а саме приєднання сонячної електростанції, замовлена до приєднання потужність 800 кВт, до якої додано копії документів, перелік яких

визначений пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу. Тип приєднання – нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання замовником.

Відповідно до положень пункту 4.5.1 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу технічні умови на приєднання, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж за формою, наведеною в додатку 9 до цього Кодексу, та рахунок на сплату плати за приєднання надаються на виконання укладеного договору про приєднання.

Відповідно до положень пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу технічні умови на нестандартне приєднання **разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання** надаються замовнику **не пізніше 10 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання** та 20 робочих днів у разі необхідності їх погодження з ОСП або іншими суб'єктами господарювання (крім ОСП) у випадках, передбачених пунктом 4.1.29 глави 4.1 цього розділу.

Відповідно до положень пункту 4.1.18 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу точка приєднання електроустановок замовника **має бути розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки.** Точка приєднання електроустановок замовника зазначається в договорі про приєднання.

Таким чином, керуючись положеннями пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу, та з урахуванням відсутності необхідності погодження технічних умов з ОСП, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» мало надати ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «САДР» технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання **до 27.10.2021 включно.**

Товариство надало ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «САДР» **технічні умови нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок, дата видачі ТУ – **26.10.2021**, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж у розмірі 1 631,04 тис. грн (з ПДВ) (**яка складається лише зі складової плати за приєднання потужності**) та рахунок на оплату від **30.11.2021** № 21277 у розмірі 100 % плати за приєднання до електричних мереж.

*Водночас, комісія з перевірки в Акті перевірки № 251 зафіксовано, що дотримання Товариством вимог пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу під час надання ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «САДР» послуги з нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу (в частині видачі разом з технічними умовами на нестандартне приєднання розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на оплату вартості послуги з приєднання) **не є предметом цієї перевірки** та відповідно має бути відображено у Акті, складеному за результатом проведення наступного планового (позапланового) заходу державного контролю.*

Комісією з перевірки встановлено, що **точка приєднання в пункті 6 технічних умов нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок **визначена** (мовою документа): **«на болтових з'єднаннях лінійного роз'єднувача 35 кВ в проектуємої комірці 35 кВ на ПС «Сухий Єланець» в бік СЕС**», а не на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки.

**Аналогічні порушення були виявлені під час дослідженні питання надання послуги з нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу:**

**ТОВ «КЛАРС «МЦАР»**, яке звернулось до АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (вх. Товариства **від 13.10.2021** № 36/26-1772), а саме приєднання сонячної електростанції, замовлена до приєднання потужність 800 кВт, до якої додано копії документів, перелік яких визначений пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу. Тип приєднання – нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання замовником.

З урахуванням відсутності необхідності погодження технічних умов з ОСП, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» мало надати ТОВ «КЛАРС «МЦАР» технічні умови на

нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання **до 27.10.2021 включно**.

Товариство надало ТОВ «КЛАРС «МІЦАР» **технічні умови нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок, дата видачі ТУ – **26.10.2021**, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж у розмірі 1 631,04 тис. грн (з ПДВ) (**яка складається лише зі складової плати за приєднання потужності**) та рахунок на оплату від **30.11.2021** № 21290 у розмірі 100 % плати за приєднання до електричних мереж.

*Дотримання Товариством вимог пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу під час надання ТОВ «КЛАРС «МІЦАР» послуги з нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу (в частині видачі разом з технічними умовами на нестандартне приєднання розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на оплату вартості послуги з приєднання) **не є предметом цієї перевірки** та відповідно має бути відображено у Акті, складеному за результатом проведення наступного планового (позапланового) заходу державного контролю.*

Комісією з перевірки встановлено, що **точка приєднання в пункті 6 технічних умов нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок **визначена** (мовою документа): **«на болтових з'єднаннях лінійного роз'єднувача 35 кВ в проектуємої комірці 35 кВ на ПС «Сухий Єланець» в бік СЕС**», а не на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;

**ТОВ «КЛАРС «КАСТОР»**, яке звернулось до АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (вх. Товариства **від 13.10.2021** № 36/26-1773), а саме приєднання сонячної електростанції, замовлена до приєднання потужність 800 кВт, до якої додано копії документів, перелік яких визначений пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу. Тип приєднання – нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання замовником.

З урахуванням відсутності необхідності погодження технічних умов з ОСП, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» мало надати ТОВ «КЛАРС «КАСТОР» **технічні умови** на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання **до 27.10.2021 включно**.

Товариство надало ТОВ «КЛАРС «КАСТОР» **технічні умови нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок, дата видачі ТУ – **26.10.2021**, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж у розмірі 1 631,04 тис. грн (з ПДВ) (**яка складається лише зі складової плати за приєднання потужності**) та рахунок на оплату від **30.11.2021** № 21286 у розмірі 100 % плати за приєднання до електричних мереж.

*Дотримання Товариством вимог пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу під час надання ТОВ «КЛАРС «КАСТОР» послуги з нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу (в частині видачі разом з технічними умовами на нестандартне приєднання розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на оплату вартості послуги з приєднання) **не є предметом цієї перевірки** та відповідно має бути відображено у Акті, складеному за результатом проведення наступного планового (позапланового) заходу державного контролю.*

Комісією з перевірки встановлено, що **точка приєднання в пункті 6 технічних умов нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок **визначена** (мовою документа): **«на болтових з'єднаннях лінійного роз'єднувача 35 кВ в проектуємої комірці 35 кВ на ПС «Сухий Єланець» в бік СЕС**», а не на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;

**ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «АЛЬБРЕО»**, яке звернулось до АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (вх. Товариства **від 13.10.2021** № 36/26-1771), а саме приєднання сонячної електростанції, замовлена до приєднання потужність 800 кВт, до якої додано копії документів, перелік яких

визначений пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу. Тип приєднання – нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання замовником.

З урахуванням відсутності необхідності погодження технічних умов з ОСП, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» мало надати ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «АЛЬБІРЕО» технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання **до 27.10.2021 включно.**

Товариство надало ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «АЛЬБІРЕО» **технічні умови нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок, дата видачі ТУ – **26.10.2021**, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж у розмірі 1 631,04 тис. грн (з ПДВ) (**яка складається лише зі складової плати за приєднання потужності**) та рахунок на оплату **від 30.11.2021** № 21292 у розмірі 100 % плати за приєднання до електричних мереж.

*Дотримання Товариством вимог пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу під час надання ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «АЛЬБІРЕО» послуги з нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу (в частині видачі разом з технічними умовами на нестандартне приєднання розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на оплату вартості послуги з приєднання) **не є предметом цієї перевірки** та відповідно має бути відображено у Акті, складеному за результатом проведення наступного планового (позапланового) заходу державного контролю.*

Комісією з перевірки встановлено, що **точка приєднання в пункті 6 технічних умов нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок **визначена** (мовою документа): **«на болтових з'єднаннях лінійного роз'єднувача 35 кВ в проектуємої комірці 35 кВ на ПС «Сухий Єланець» в бік СЕС**», а не на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;

**ТОВ «КЛАРС «ХАДАР»**, яке звернулось до АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (вх. Товариства **від 13.10.2021** № 36/26-1776), а саме приєднання сонячної електростанції, замовлена до приєднання потужність 800 кВт, до якої додано копії документів, перелік яких визначений пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу. Тип приєднання – нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання замовником.

З урахуванням відсутності необхідності погодження технічних умов з ОСП, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» мало надати ТОВ «КЛАРС «ХАДАР» технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання **до 27.10.2021 включно.**

Товариство надало ТОВ «КЛАРС «ХАДАР» **технічні умови нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок, дата видачі ТУ – **26.10.2021**, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж у розмірі 1 631,04 тис. грн (з ПДВ) (**яка складається лише зі складової плати за приєднання потужності**) та рахунок на оплату **від 30.11.2021** № 21284 у розмірі 100 % плати за приєднання до електричних мереж.

*Дотримання Товариством вимог пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу під час надання ТОВ «КЛАРС «ХАДАР» послуги з нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу (в частині видачі разом з технічними умовами на нестандартне приєднання розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на оплату вартості послуги з приєднання) **не є предметом цієї перевірки** та відповідно має бути відображено у Акті, складеному за результатом проведення наступного планового (позапланового) заходу державного контролю.*

Комісією з перевірки встановлено, що **точка приєднання в пункті 6 технічних умов нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок **визначена** (мовою документа): **«на болтових з'єднаннях лінійного роз'єднувача 35 кВ в проектуємої комірці 35 кВ на ПС «Сухий Єланець» в бік СЕС**», а не на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;



**ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «ДЕНЕБОЛА»**, яке звернулось до АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (вх. Товариства від 13.10.2021 № 36/26-1770), а саме приєднання сонячної електростанції, замовлена до приєднання потужність 800 кВт, до якої додано копії документів, перелік яких визначений пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу. Тип приєднання – нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання замовником.

З урахуванням відсутності необхідності погодження технічних умов з ОСП, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» мало надати ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «ДЕНЕБОЛА» технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання до 27.10.2021 включно.

Товариство надало ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «ДЕНЕБОЛА» **технічні умови нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок, дата видачі ТУ – **26.10.2021**, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж у розмірі 1 631,04 тис. грн (з ПДВ) (яка складається лише зі складової плати за приєднання потужності) та рахунок на оплату **від 30.11.2021** № 21279 у розмірі 100 % плати за приєднання до електричних мереж.

*Дотримання Товариством вимог пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу під час надання ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «ДЕНЕБОЛА» послуги з нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу (в частині видачі разом з технічними умовами на нестандартне приєднання розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на оплату вартості послуги з приєднання) не є предметом цієї перевірки та відповідно має бути відображено у Акті, складеному за результатом проведення наступного планового (позапланового) заходу державного контролю.*

Комісією з перевірки встановлено, що **точка приєднання в пункті 6 технічних умов нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок **визначена** (мовою документа): **«на болтових з'єднаннях лінійного роз'єднувача 35 кВ в проектуємій комірці 35 кВ на ПС «Сухий Єланець» в бік СЕС**», а не на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;

**ТОВ «КЛАРС «АДАРА»**, яке звернулось до АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (вх. Товариства від 13.10.2021 № 36/26-1775), а саме приєднання сонячної електростанції, замовлена до приєднання потужність 800 кВт, до якої додано копії документів, перелік яких визначений пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу. Тип приєднання – нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання замовником.

З урахуванням відсутності необхідності погодження технічних умов з ОСП, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» мало надати ТОВ «КЛАРС «АДАРА» технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання до 27.10.2021 включно.

Товариство надало ТОВ «КЛАРС «АДАРА» **технічні умови нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок, дата видачі ТУ – **26.10.2021**, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж у розмірі 1 631,04 тис. грн (з ПДВ) (яка складається лише зі складової плати за приєднання потужності) та рахунок на оплату **від 30.11.2021** № 21289 у розмірі 100 % плати за приєднання до електричних мереж.

*Дотримання Товариством вимог пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу під час надання ТОВ «КЛАРС «АДАРА» послуги з нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу (в частині видачі разом з технічними умовами на нестандартне приєднання розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на оплату вартості послуги з приєднання) не є предметом цієї перевірки та відповідно має бути відображено у Акті, складеному за результатом проведення наступного планового (позапланового) заходу державного контролю.*

Комісією з перевірки встановлено, що **точка приєднання в пункті 6 технічних умов нестандартного приєднання** до електричних мереж електроустановок **визначена** (мовою документа): **«на болтових з'єднаннях лінійного роз'єднувача 35 кВ в проєктуємої комірці 35 кВ на ПС «Сухий Єланець» в бік СЕС**», а не на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки.

Комісією з перевірки встановлено та Актом перевірки № 261 зафіксовано, що умовами пункту 4.1 глави 4 Типових договорів про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, які укладено між Товариством та ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «САДР», ТОВ «КЛАРС «МІЦАР», ТОВ «КЛАРС «КАСТОР», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «АЛЬБІРЕО», ТОВ «КЛАРС «ХАДАР», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «ДЕНЕБОЛА», ТОВ «КЛАРС «АДАРА» визначено порядок оплати вартості послуги з приєднання, відповідно до якого (мовою документів):

*«Замовник сплачує попередню оплату за приєднання на поточний рахунок Виконавця в такому порядку:*

*оплата в розмірі **50 відсотків від визначеної складової плати за приєднання потужності** упродовж 20 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання;*

*оплата в розмірі 40 відсотків від складової плати за приєднання потужності та оплата 90 відсотків від визначеної вартості лінійної частини приєднання упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої Замовником проєктної документації;*

*остаточний розрахунок плати упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня після надання послуги з приєднання, що підтверджується повідомленням про надання послуги з приєднання.».*

Таким чином, Товариство **мало надати** ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «САДР», ТОВ «КЛАРС «МІЦАР», ТОВ «КЛАРС «КАСТОР», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «АЛЬБІРЕО», ТОВ «КЛАРС «ХАДАР», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «ДЕНЕБОЛА», ТОВ «КЛАРС «АДАРА» **розрахунок вартості плати за приєднання потужності та рахунок в розмірі 50 відсотків від визначеної складової плати за приєднання потужності.**

Враховуючи порушення Товариством вимог пункту 4.1.18 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу **у зв'язку з визначенням точки приєднання** не на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки під час надання послуги з нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу замовникам: ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «САДР», ТОВ «КЛАРС «МІЦАР», ТОВ «КЛАРС «КАСТОР», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «АЛЬБІРЕО», ТОВ «КЛАРС «ХАДАР», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «ДЕНЕБОЛА», ТОВ «КЛАРС «АДАРА», **розрахунки вартості плати за приєднання до електричних мереж**, надані відповідним замовникам послуги з нестандартного приєднання та які **містять лише складову плати за приєднання потужності**, не відповідають вимогам пункту 4.1 глави 4 Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18.12.2018 № 1965 (у редакції, що була чинна на дату виникнення договірних відносин), яким встановлено, що **розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає:**

**складову плати за приєднання потужності** (враховуючи потужність, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за нестандартне приєднання потужності;

**складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання.**

Відповідно до положень пункту 4.3.3 глави 4.3 розділу IV Кодексу систем розподілу строк надання послуги з нестандартного приєднання «під ключ», становить не більше, зокрема, 280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини

приєднання) – для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно).

**Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем оплати замовником ОСР вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання.**

Послуга з нестандартного приєднання з проектуванням замовником лінійної частини приєднання надається ОСР у строки, передбачені главою 4.3 розділу IV Кодексу, без урахування строку на проектування електричних мереж лінійної частини приєднання.

ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «САДР» 17.12.2021 відповідно до рахунку на оплату вартості послуги з приєднання було **сплачено в повному обсязі складову плати за приєднання потужності** в розмірі 1 631,04 тис. грн (з ПДВ), про що свідчить платіжне доручення.

ТОВ «КЛАРС «МІЦАР» 17.12.2021 відповідно до рахунку на оплату вартості послуги з приєднання було **сплачено в повному обсязі складову плати за приєднання потужності** в розмірі 1 631,04 тис. грн (з ПДВ), про що свідчить платіжне доручення.

ТОВ «КЛАРС «КАСТОР» 15.12.2021 відповідно до рахунку на оплату вартості послуги з приєднання було **сплачено в повному обсязі складову плати за приєднання потужності** в розмірі 1 631,04 тис. грн (з ПДВ), про що свідчить платіжне доручення.

ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «АЛЬБІРЕО» 17.12.2021 відповідно до рахунку на оплату вартості послуги з приєднання було **сплачено в повному обсязі складову плати за приєднання потужності** в розмірі 1 631,04 тис. грн (з ПДВ), про що свідчить платіжне доручення.

ТОВ «КЛАРС «ХАДАР» 17.12.2021 відповідно до рахунку на оплату вартості послуги з приєднання було **сплачено в повному обсязі складову плати за приєднання потужності** в розмірі 1 631,04 тис. грн (з ПДВ), про що свідчить платіжне доручення.

ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «ДЕНЕБОЛА» 17.12.2021 відповідно до рахунку на оплату вартості послуги з приєднання було **сплачено в повному обсязі складову плати за приєднання потужності** в розмірі 1 631,04 тис. грн (з ПДВ), про що свідчить платіжне доручення.

ТОВ «КЛАРС «АДАРА» 15.12.2021 відповідно до рахунку на оплату вартості послуги з приєднання було **сплачено в повному обсязі складову плати за приєднання потужності** в розмірі 1 631,04 тис. грн (з ПДВ), про що свідчить платіжне доручення.

При цьому, **складова плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання**, замовниками послуги з приєднання **не оплачувалась** у зв'язку із порушенням Товариством вимог законодавства при здійсненні розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж.

Таким чином, **перебіг строку надання АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» послуги з нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу не розпочато.**

*Відповідно до пояснень АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», наданих листом від 19.06.2023 № 01.01/01-21-3179, Товариство, на виконання вимог НКРЕКП та з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства технічних умов нестандартного приєднання до електричних мереж, 09.06.2023 направило на адреси ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «САДР», ТОВ «КЛАРС «МІЦАР», ТОВ «КЛАРС «КАСТОР», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «АЛЬБІРЕО», ТОВ «КЛАРС «ХАДАР», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «ДЕНЕБОЛА», ТОВ «КЛАРС «АДАРА» рекомендованою кореспонденцією (з описом вкладеного) технічні умови у новій редакції.*

**Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до службової записки Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики від 21.06.2023 № 1112/17-23 (далі мовою документа):**

**« АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» листом від 09.06.2023 № 01.01/01-21-3037 повідомило НКРЕКП про приведення своїх дій щодо надання послуг з приєднання електроустановок сонячних електростанцій ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «САДР», ТОВ «КЛАРС «МІЦАР», ТОВ «КЛАРС «КАСТОР», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «АЛЬБІРЕО», ТОВ «КЛАРС «ХАДАР», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «ДЕНЕБОЛА» та ТОВ «КЛАРС «АДАРА»**

шляхом видачі технічних умов в новій редакції (копії додаються) та направлення їх листами відповідним замовникам.

Проте, згідно з вимогами статті 188 Господарського кодексу України, зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.

Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Повідомляємо, що АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» не надало до НКРЕКП підтвердних документів щодо укладення із замовниками послуг з приєднання відповідних додаткових угод до договорів про приєднання.

З огляду на зазначене Департамент вважає, що АТ «Миколаївобленерго» **не привело свої дії** щодо надання послуг з приєднання електроустановок сонячних електростанцій ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «САДР», ТОВ «КЛАРС «МІЦАР», ТОВ «КЛАРС «КАСТОР», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «АЛЬБІРЕО», ТОВ «КЛАРС «ХАДАР», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «ДЕНЕБОЛА» та ТОВ «КЛАРС «АДАРА» у відповідність до вимог чинного законодавства.».

### **З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти:**

#### **1) постанову, якою:**

Накласти штраф у розмірі 510 000 (п'ятсот десять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23399393) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

#### **2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:**

Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23399393) у строк до 15 липня 2023 року врегулювати взаємовідносини із ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «САДР», ТОВ «КЛАРС «МІЦАР», ТОВ «КЛАРС «КАСТОР», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «АЛЬБІРЕО», ТОВ «КЛАРС «ХАДАР», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «КЛАРС «ДЕНЕБОЛА», ТОВ «КЛАРС «АДАРА» шляхом приведення технічних умов на нестандартне приєднання у відповідність до вимог чинного законодавства, про що у строк до 31 липня 2023 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Миколаївській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

**Директор**  
Департаменту ліцензійного контролю

**Ярослав ЗЕЛЕНЮК**



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)**

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про накладення штрафу на  
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» за  
недотримання вимог нормативно-  
правових актів, що регулюють  
функціонування ринку електричної  
енергії, та порушення Ліцензійних  
умов з розподілу електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду \_\_ червня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової невиїзної перевірки від 31 травня 2023 року № 261, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 25 квітня 2023 року № 753 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» та відповідно до посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 26 травня 2023 року № 289, встановлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23399393) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме:

пункту 4.1.18 глави 4.1, яким встановлено, зокрема, що точка приєднання електроустановок замовника має бути розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки. Точка приєднання електроустановок замовника зазначається в договорі про приєднання,

пункту 4.5.1 глави 4.5 (у редакції, що діяла до 04 листопада 2022 року), яким встановлено, що технічні умови на приєднання та розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж за формою, наведеною в додатку 9 до цього Кодексу, надаються на виконання укладеного договору про приєднання,

пункту 4.5.6 глави 4.5, яким встановлено, що технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання та 20 робочих днів у разі необхідності їх погодження з ОСП або іншими суб'єктами господарювання (крім ОСП) у випадках, передбачених пунктом 4.1.29 глави 4.1 цього розділу;

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) у частині надання послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

## **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

Накласти штраф у розмірі 510 000 (п'ятсот десять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23399393) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме:

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з

розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

розділу IV Кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.1.18 глави 4.1, яким встановлено, зокрема, що точка приєднання електроустановок замовника має бути розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки. Точка приєднання електроустановок замовника зазначається в договорі про приєднання,

пункту 4.5.1 глави 4.5 (у редакції, що діяла до 04 листопада 2022 року), яким встановлено, що технічні умови на приєднання та розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж за формою, наведеною в додатку 9 до цього Кодексу, надаються на виконання укладеного договору про приєднання,

пункту 4.5.6 глави 4.5, яким встановлено, що технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання та 20 робочих днів у разі необхідності їх погодження з ОСП або іншими суб'єктами господарювання (крім ОСП) у випадках, передбачених пунктом 4.1.29 глави 4.1 цього розділу;

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) у частині надання послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Т. в. о. Голови НКРЕКП

Руслан КАЙДАШ

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

---

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

\_\_\_\_\_



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про усунення порушень  
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом позапланової невиїзної перевірки від 31 травня 2023 року № 261, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 25 квітня 2023 року № 753 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ВИРІШИЛА:**

Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23399393) усунути порушення пункту 4.1.18 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, яким встановлено, що точка приєднання електроустановок замовника має бути розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки. Точка приєднання електроустановок замовника зазначається в договорі про приєднання, для чого у строк до 15 липня 2023 року врегулювати взаємовідносини із ТОВ «СК «КЛАРС «САДР», ТОВ «КЛАРС «МІЦАР», ТОВ «КЛАРС «КАСТОР», ТОВ «СК «КЛАРС «АЛЬБІРЕО», ТОВ «КЛАРС «ХАДАР», ТОВ «СК «КЛАРС «ДЕНЕБОЛА», ТОВ «КЛАРС «АДАРА» шляхом приведення технічних умов на нестандартне приєднання у відповідність до вимог чинного законодавства, про



що у строк до 31 липня 2023 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Миколаївській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Т. в. о. Голови НКРЕКП

Руслан КАЙДАШ