

«___» серпня 2023 року

Обґрунтування до проєкту постанови НКРЕКП**«Про накладення штрафу ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії»**

Відповідно до постанови НКРЕКП від 11 квітня 2023 року № 655 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЛАЙТДЕЙ», постанови НКРЕКП від 25 липня 2023 року № 1378 «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЛАЙТДЕЙ», на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 17 липня 2023 року № 357, НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙТДЕЙ» (код ЄДРПОУ 41835186) (далі – ТОВ «ЛАЙТДЕЙ», Товариство) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), за період діяльності з 14 листопада 2021 року по 23 липня 2023 року, за результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки від 28 липня 2023 року № 331 (далі – Акт № 331).

ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» не надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 331.

Так, Актом № 331 встановлено та зафіксовано наступне:

№ п / п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії	щодо обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін
<p>У перший день перевірки, 24 липня 2023 року, комісія з проведення перевірки прибула за адресою ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» згідно з даними, що містяться у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 30.06.2023, а саме:</p> <p>Актом № 331 зафіксовано, що у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 30.06.2023 зазначено юридичну адресу ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» (код ЄДРПОУ 41835186):</p> <p>Разом з тим, Товариство надало копію Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» від 05.10.2021 № 04/10/2021-1, яким ухвалено рішення змінити адресу Товариства на:</p> <p>та уповноважити директора ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» на проведення заходів для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</p> <p>Відповідно до даних виписок з Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом 21.01.2022 та на 10.07.2023 місцезнаходження Товариства:</p> <p>Комісією з проведення перевірки встановлено та Актом № 331 зафіксовано, що Товариство не повідомляло НКРЕКП про зміну юридичної адреси ТОВ «ЛАЙТДЕЙ».</p>		
2	підпунктів 1 та 2 пункту 4 статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії»	щодо обов'язку виробників електричної енергії дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та укладати договори, які є обов'язковими для здійснення діяльності

<p>пункту 1.5 глави 1 розділу VII Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 (далі – Кодекс системи передачі)</p> <p>пункту 3.2.5 Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління (далі – Типовий договір), що є Додатком 5 до Кодексу системи передачі</p> <p>пункту 3.2.6 Типового договору, що є Додатком 5 до Кодексу системи передачі</p> <p>підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p> <p>підпункту 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p>	<p>на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;</p> <p>щодо обов'язку користувачів системи передачі/розподілу беззаперечно виконувати оперативні команди і розпорядження ОСП, які надаються ним при виконанні функцій з диспетчерського управління, за винятком випадків, передбачених пунктом 4.11 глави 4 цього розділу;</p> <p>щодо обов'язку Користувача невідкладно виконувати розпорядження оперативного персоналу оператора системи передачі (ОСП), Виконавця, якщо вони не становлять загрози для життя людей, обладнання та не можуть призвести до втрати живлення власних потреб об'єкта електроенергетики;</p> <p>щодо обов'язку Користувача підтверджувати виконання оперативних команд та/або розпоряджень після їх виконання;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата укладати договори, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата виконувати команди та вказівки оператора системи передачі відповідно до кодексу системи передачі, правил ринку та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.</p>
<p>Згідно з інформацією НЕК «УКРЕНЕРГО», наданою листом від 24.03.2023 № 01/15131, ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» (Гніздичівська СЕС) 19.03.2023 о 13-31 отримала команду через систему керування обмеженнями (СКО) для забезпечення меж операційної безпеки ОЕС України на розвантаження на 50% від встановленої потужності. Також, команду було продубльовано по телефону через чергового диспетчера ПРАТ «ЛЬВІВ ОБЛЕНЕРГО». Команда була відхилена станцією з посиланням на зміну власника, що є необґрунтованою причиною.</p> <p>23.03.2023 о 09-59 дана станція повторно необґрунтовано відхилила команду в системі СКО на розвантаження до 0 %, а потім, отримавши команду на розвантаження по телефону від чергового диспетчера ПРАТ «ЛЬВІВ ОБЛЕНЕРГО», відмовилася виконувати команду.</p> <p><i>Щодо виконання ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» 19 березня 2023 року команди диспетчера НЕК «УКРЕНЕРГО» на розвантаження</i></p> <p>Згідно з листом НЕК «УКРЕНЕРГО» від 24.03.2023 № 01/15131 та додатками до нього ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» не виконало 19 березня 2023 року команду диспетчера НЕК «УКРЕНЕРГО» на розвантаження (величина розвантаження 50% від встановленої потужності).</p> <p>Згідно з постановою НКРЕКП від 14.11.2019 № 2326 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» встановлена потужність електрогенеруючого обладнання сонячної електростанції Гніздичів становить 2 158,86 кВт.</p>	

Згідно з випискою з оперативного диспетчерського журналу прийому команд по СКО від НЕК «УКРЕНЕРГО» ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» за 19.03.2023 комісією з проведення встановлено та Актом № 331 зафіксовано наступне:

13:31 – отримано команду через СКО та телефоном обмеження генерації на 50%. Не прийнято з технічних причин. Немає мережі інтернет. Команду виконано після телефонного повідомлення диспетчера;

16:23 - команда знята.

На підставі наданих Ліцензіатом даних фактичних обсягів виробництва та відпуску електричної енергії Гніздичівською СЕС ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» (витяг з системи АСКОЕ за 19.03.2023 та листа ФОП Собко Ю. В. від 10.07.2023 № 38 (з яким укладено Договір щодо зобов'язання проводити обслуговування комерційних точок обліку сонячної електричної станції) в цілому за добу з інтервалом відображення даних кожен годину) встановлено наступне:

19 березня 2023 року

з 11:00 до 12:00 – 1758,30 кВт·год;

з 12:00 до 13:00 – 1823,70 кВт·год;

з 13:00 до 14:00 – 1752,00 кВт·год;

з 14:00 до 15:00 – 882,90 кВт·год;

з 15:00 до 16:00 – 79,80 кВт·год;

з 16:00 до 17:00 – 97,80 кВт·год.

На підставі наданого Ліцензіатом скріншоту з СКО за **19.03.2023** в графі «час отримання/відправки команди» зазначено «2023-03-19 31:31:13», у графі «статус» зазначено «**відхилено**», у графі «час завершення команди» зазначено «2023-03-19 14:02».

Комісією з перевірки встановлено та Актом № 331 зафіксовано, що оперативний персонал ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» **виконав 19.03.2023** оперативне розпорядження по команді СКО, РДЦ Західного регіону працівників вищого рівня оперативного керування та через ЧД ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» щодо зняття навантаження по потужності 50% від встановленої потужності Гніздичівської СЕС з запізненням у 31 хвилину.

Відмова суб'єкта господарювання, що здійснює виробництво електричної енергії з відновлювальних джерел енергії, виконувати команди чергового персоналу відповідних рівнів оперативно-диспетчерського управління – є порушенням оперативно-диспетчерської дисципліни відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».

Згідно з пунктом 3.2.5 Договору встановлено обов'язок ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» невідкладно виконувати розпорядження оперативного персоналу оператора системи передачі (ОСП), Виконавця, якщо вони не становлять загрози для життя людей, обладнання та не можуть призвести до втрати живлення власних потреб об'єкта електроенергетики.

Щодо виконання ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» 23 березня 2023 року команди диспетчера НЕК «УКРЕНЕРГО» на розвантаження

Згідно з листом НЕК «УКРЕНЕРГО» від 24.03.2023 № 01/15131 23.03.2023 Гніздичівська СЕС ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» о 09-59 повторно не обґрунтовано відхилила команду в системі СКО на розвантаження до 0 % від встановленої потужності, а потім, отримавши команду на розвантаження по телефону від ЧД ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», відмовилася виконувати команду.

Згідно з пунктом 3.3.3. Договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління» ОСП має право обмежувати або припиняти надання Послуги у випадках, передбачених цим Договором.

Тому о 10-54 було відключено фідер від ПС ОСР, до шин якої підключена дана станція. Включено фідер о 17-01 23.03.2023 року після зняття обмеження.

Згідно з випискою з оперативного диспетчерського журналу прийому команд по СКО від НЕК «УКРЕНЕРГО» ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» за 23.03.2023:

09:59 – отримано команду через СКО та телефоном обмеження генерації до 0%. СКО – команду не прийнято з технічних причин – відсутність мережі інтернету. Команду по тел. прийнято.
17:01 – обмеження знято.

На підставі наданих Ліцензіатом даних фактичних обсягів виробництва та відпуску електричної енергії Гніздичівською СЕС ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» (скріншот з системи АСКОЕ за 23.03.2023 та лист ФОП Собко Ю. В. від 10.07.2023 № 38 (з яким укладено Договір щодо зобов'язання проводити обслуговування комерційних точок обліку сонячної електричної станції) в цілому за добу з інтервалом відображення даних кожену годину) встановлено наступне:

23 березня 2023 року

- з 9:00 до 10:00 – 1 258,50 кВт·год;
- з 10:00 до 11:00 – 1 202,10 кВт·год;
- з 11:00 до 12:00 – 201,00 кВт·год;
- з 12:00 до 13:00 – 201,6 кВт·год;
- з 13:00 до 14:00 – 201,3 кВт·год;
- з 14:00 до 15:00 – 208,70 кВт·год;
- з 15:00 до 16:00 – 200,70 кВт·год;
- з 16:00 до 17:00 – 318,30 кВт·год;
- з 17:00 до 18:00 – 306,60 кВт·год.

На підставі наданого Ліцензіатом скріншоту з СКО за **23.03.2023** в графі «час отримання/відправки команди» зазначено «2023-03-23 10:00:01», у графі «статус» зазначено «**відхилено**», у графі «час завершення команди» зазначено «2023-03-23 17:01».

Комісією з перевірки встановлено, що оперативний персонал ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» **не виконав** **23.03.2023** оперативне розпорядження по команді СКО, РДЦ Західного регіону працівників вищого рівня оперативного керування та через ЧД ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» щодо зняття навантаження по потужності до 0% від встановленої потужності Гніздичівської СЕС.

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою накласти штраф на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙТДЕЙ» (код ЄДРПОУ 41835186) у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

**Заступник директора Департаменту
ліцензійного контролю**

Олексій РОМАНЕНКО



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про накладення штрафу на ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ серпня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 28 липня 2023 року № 331, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 11 квітня 2023 року № 655 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЛАЙТДЕЙ», відповідно до постанови НКРЕКП від 25 липня 2023 року № 1378 «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЛАЙТДЕЙ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 17 липня 2023 року № 357, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙТДЕЙ» (код ЄДРПОУ 41835186) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

пунктів 1 та 2 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії», щодо обов'язку виробників електричної енергії

дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та укласти договори, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

пункту 1.5 глави 1 розділу VII Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (далі – Кодекс системи передачі), згідно з яким усі оперативні команди і розпорядження ОСП, які надаються ним при виконанні функцій з диспетчерського управління, підлягають беззаперечному виконанню користувачами системи передачі/розподілу, за винятком випадків, передбачених пунктом 4.11 глави 4 цього розділу;

Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що є додатком 5 до Кодексу системи передачі (далі – Типовий договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління), а саме:

пункту 3.2.5 у частині обов'язку користувача невідкладно виконувати розпорядження оперативного персоналу оператора системи передачі (ОСП), виконавця, якщо вони не становлять загрози для життя людей, обладнання та не можуть призвести до втрати живлення власних потреб об'єкта електроенергетики,

пункту 3.2.6 у частині обов'язку користувача підтверджувати виконання оперативних команд та/або розпоряджень після їх виконання;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме:

підпункт 1 у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункт 14 у частині укладання договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів,

підпункт 27 у частині виконання команди та вказівки оператора системи передачі відповідно до кодексу системи передачі, правил ринку та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙТДЕЙ» (код ЄДРПОУ 41835186) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

пунктів 1 та 2 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку виробників електричної енергії дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та укласти договори, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

пункту 1.5 глави 1 розділу VII Кодексу системи передачі, згідно з яким усі оперативні команди і розпорядження ОСП, які надаються ним при виконанні функцій з диспетчерського управління, підлягають беззаперечному виконанню користувачами системи передачі/розподілу, за винятком випадків, передбачених пунктом 4.11 глави 4 цього розділу;

Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, а саме:

пункту 3.2.5 у частині обов'язку користувача невідкладно виконувати розпорядження оперативного персоналу оператора системи передачі (ОСП), виконавця, якщо вони не становлять загрози для життя людей, обладнання та не можуть призвести до втрати живлення власних потреб об'єкта електроенергетики,

пункту 3.2.6 у частині обов'язку користувача підтверджувати виконання оперативних команд та/або розпоряджень після їх виконання;

пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме:

підпункту 1 у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункту 14 у частині укладання договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

підпункту 27 у частині виконання команди та вказівки оператора системи передачі відповідно до кодексу системи передачі, правил ринку та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

_____ (дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«__» _____ 20__ року

_____ (підпис)