

**Обґрунтування**  
**до проекту постанови НКРЕКП «Про застереження ТОВ «БУ № 7»**  
**щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов**  
**з виробництва електричної енергії»**  
**та проекту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень ТОВ «БУ № 7»**

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 27 листопада 2023 року № 588, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 7» (код ЄДРПОУ 32102126) (далі – ТОВ «БУ № 7», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), за період діяльності з 10 грудня 2018 року по 31 грудня 2022 року, за результатами якої складено Акт від 26 грудня 2023 року № 557.

ТОВ «БУ № 7» листом від 29 грудня 2023 року № 118 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта планової перевірки від 26 грудня 2023 року № 557 (далі – пояснення Ліцензіата).

Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<b>підпункту 8 (у редакції, що діяла з 20 жовтня 2020 року) підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</b>	в частині обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «БУ № 7» надало з порушенням терміну:

- інформацію відповідно до вимог листа НКРЕКП від 18.11.2022 № 14935/21.1/7-22 – **на 4 дні;**
- звіт за формою № 1-НКРЕ до НКРЕКП за грудень 2018 року **на 85 днів**, за січень, лютий 2019 року **на 54 та 26 днів** відповідно, до Сектору НКРЕКП у Вінницькій області за грудень 2018 року **на 98 днів**, за січень – березень 2019 року від **8 до 67 днів;**
- звіт за формою № 6-НКРЕ до Сектору НКРЕКП у Вінницькій області за IV квартал 2018 року **на 88 днів;**
- Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП за II квартал 2019 року до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Вінницькій області **на 4 дні** та за IV квартал 2019 року до НКРЕКП **на 24 дні**, до Сектору НКРЕКП у Вінницькій області **на 17 днів;**
- звіт за формою 4В-НКРЕКП (місячна) за л **та 2 дні** відповідно, за січень 2020 року **на 7 днів**



Також, ТОВ «БУ № 7» **не подано** фінансову звітність до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Вінницькій області за **2018 рік**.

*Відповідно до пояснень Ліцензіата (мовою документу): «ТОВ «БУ №7» не подало фінансову звітність до НКРЕКП за 2018р. оскільки в 2018 році не здійснювалось виробництво електроенергії. З метою усунення даного порушення ТОВ «БУ №7» 25.12.2023 р. листом вих.№114 подало зазначену звітність».*

**Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі - Порядок визначення розміру штрафів) НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством у разі, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.**

Отже, ураховуючи, що порушення підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та наслідки порушення були повністю усунуті ТОВ «БУ № 7» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

2	<b>підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</b>	щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством
---	--	---

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 19.08.2020 № 1571 «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» (набрала чинності з 20.10.2020), ліцензіати, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою (тобто **до 20.01.2021**) мають подати до НКРЕКП інформацію згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов, а саме: інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

ТОВ «БУ № 7» **не надало** до НКРЕКП інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

**Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку визначення розміру штрафів, НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявності однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12.**

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку визначення розміру штрафів за порушення підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії **сума балів не перевищує 12, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

3	<p><b>підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</b></p>	<p>в частині обов'язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов</p>
<p>Комісією з проведення перевірки під час виїзду на місце було вибірково оглянуто сонячні модулі в кількості 2144 шт., що складає 10 % від загальної кількості встановлених фотоелектричних сонячних модулів на ФЕС (21428 шт.) та встановлено, що з 2144 одиниць оглянутих модулів, <b>дані заводських номерів 957 модулів</b>, які встановлені на території ФЕС, <b>не співпадають з даними, що додавались Ліцензіатом у Додатку до Відомостей про засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.</b></p> <p>Під час проведення перевірки з'ясовано, що <b>деякі заводські номери сонячних модулів у Відомості про засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії повторюються багато разів.</b></p> <p><i>Відповідно до пояснень Ліцензіата (мовою документу): «Під час проведення перевірки з'ясовано, що деякі заводські номери сонячних модулів в Відомості про засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії повторюються багато разів.</i></p> <p><i>ТОВ «БУ №7» листом від 26.12.2023 №115 надало перевіряючим пояснення щодо невідповідності заводських номерів сонячних модулів номерам, що були зазначені у додатку 1 до відомостей про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, які подавались до заяви про отримання ліцензії.</i></p> <p><i>З метою визначення заводських номерів модулів, які фактично змонтовані на сонячній електростанції, ТОВ «БУ №7» здійснило за допомогою цифрових сканерів ASAP E 10W USB сканування штрих-кодів модулів та здійснило порівняння їх з заводськими номерами вказаними в інвойсах постачальника.</i></p> <p><i>За результатами порівняння, всі фактично встановлені модулі відповідають тим, що були поставлені згідно контракту №RSPV20180731QYY від 31.07.2018, укладеного між Risen Energy Co., Ltd (Китай) та ТОВ «БУ №7» (Україна) на поставку сонячних фотогальванічних модулів RSM60-6-270P під торговою маркою RISEN.</i></p> <p><i>Враховуючи вищевикладене, на виконання Ліцензійних вимог провадження господарської діяльності, ТОВ «БУ №7» оновило додаток 1 до Відомостей про місця та засоби провадження господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельне управління №7» «Заводські та інвентарні номери електрогенеруючого обладнання - Сонячний модуль RSM60-6-270P» та надіслало його НКРЕКП листом №117 від 29.12.2023 року.»</i></p> <p><b>Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку визначення розміру штрафів, НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством у разі, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.</b></p> <p><b>Отже, урахувавши, що порушення підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та наслідки порушення були повністю усунуті ТОВ «БУ № 7» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП <u>Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.</u></b></p>		

4	<p><b>підпункту 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</b></p>	<p>в частині обов'язку ліцензіата виконувати команди та вказівки оператора системи передачі відповідно до кодексу системи передачі, правил ринку та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.</p>
<p>Комісією з проведення перевірки встановлено, що у 2021 та 2022 роках ТОВ «БУ № 7» <b>допущено випадки невиконання команд на зменшення навантаження</b>, наданих диспетчером ОСП, що зафіксовано в СКО.</p> <p>Відповідно до Розрахунку плати за невідповідність ТОВ «БУ № 7» за <b>серпень, вересень, жовтень, листопад 2021 року та січень 2022 року</b>, НЕК «Укренерго» надавалися команди на зменшення навантаження, які не були виконані Ліцензіатом.</p> <p><i>Відповідно до пояснень Ліцензіата (мовою документу): «Зменшення навантаження (в визначених актом перевірки періодах), тобто відключення та включення генеруючого обладнання (49 інверторів по 100кВт) виконується в ручному режимі черговим персоналом, який отримує команду та вказівки від оператора системи передачі (ОСП). Затримка виконання команд була зумовлена не завжди стабільним мобільним зв'язком оператора «Київстар». Надалі використовуємо дублювання команд та вказівок двома мобільними телефонами з різними операторами зв'язку «Київстар» та «Vodafone».</i></p> <p><i>Відповідно до заяви приєднання до Договору про надання послуги із зменшення навантаження, в таблиці пункту 1, швидкість зміни навантаження одиницею відпуску 50 кВт/хв.</i></p> <p><i>Програмним забезпеченням заводу виробника інверторів, за замовченням, не передбачено дистанційне керування генеруючим обладнанням, тому виникають невідповідності виконання команди диспетчера із зменшення навантаження.</i></p> <p><i>На даний час ТОВ «БУ №7» займається та розглядає варіанти про придбання та встановлення програмного забезпечення, що дозволить керування інверторами, черговим персоналом дистанційно, для зменшення невідповідності часу відключення та включення генеруючого обладнання.».</i></p> <p><b>Департамент ліцензійного контролю</b> зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку визначення розміру штрафів, <b>НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12.</b></p> <p>Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку визначення розміру штрафів за порушення підпункту 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії сума балів не перевищує 12, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та <b><u>Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.</u></b></p>		
5	<p><b>підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</b></p> <p><b>підпункту 32 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</b></p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата виконувати умови договорів, укладення яких є обов'язковим для здійснення діяльності на ринку електричної енергії;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням особливостей, встановлених частиною п'ятою статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії» для виробників за «зеленим» тарифом.</p>

Комісією з проведення перевірки встановлено, що станом на 31.12.2022 заборгованість Товариства перед ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» щодо відшкодування гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця складала **3 072,437 тис. грн (з ПДВ)**.

В зв'язку з коригуваннями частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця, які були здійсненні в 2023 році за 2022 рік сума, заборгованості зменшилась з 3 072,437 тис. грн до **3 048 000,16 грн**.

Станом на 28.11.2023 Ліцензіат **сплатив 3 048 000,16 грн** вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця, що підтверджується платіжними інструкціями.

*Відповідно до пояснень Ліцензіата (мовою документу): «Відповідно до постанови НКРЕКП від 25.02.2022 №332 (зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 03.03.2022 №340) ТОВ «БУ №7» направляло ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» наступні листи-клопотання про здійснення зарахування зустрічних однорідних вимог: №43 від 13.06.2022, №38 від 26.05.2022, №49 від 06.07.2022, №51 від 20.07.2022, №61 від 19.08.2022, №71 від 12.10.2022, №76 від 25.10.2022, якими повідомляло про неможливість здійснити оплату частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії та зверталось з проханням здійснити зарахування зустрічних однорідних вимог.*

*В зв'язку з тим, що ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» не надало відповіді та не здійснило зарахування зустрічних однорідних вимог, ТОВ «БУ №7», станом на 28.11.2023, повністю розрахувалось за частку відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії.»*

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку визначення розміру штрафів, **НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством у разі, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Отже, ураховуючи, що порушення підпунктів 14 та 32 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та наслідки порушення були повністю усунуті ТОВ «БУ № 7» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

**З огляду на зазначене, пропонується прийняти:**

**1) постанову, якою:**

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 7» (код ЄДРПОУ 32102126) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

**2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:**

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 7» (код ЄДРПОУ 32102126) усунути порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, для чого:

у строк до 15 лютого 2024 року подати до НКРЕКП Додаток 3 до Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії «Інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Ярослав ЗЕЛЕНЮК**



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)**

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про застереження ТОВ «БУ № 7»  
щодо недопущення надалі порушення  
Ліцензійних умов з виробництва  
електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду \_\_\_\_ січня 2024 року на засіданні, яке проходило у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 26 грудня 2023 року № 557, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, та відповідно до посвідчення на проведення планової перевірки від 07 грудня 2023 року № 611, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 7» (код ЄДРПОУ 32102126) порушено пункт 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

підпункт 4 у частині провадження ліцензованої діяльності виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов,

підпункт 5 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством,

підпункт 9 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 8 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та

функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП,

підпункт 14 у частині укладення договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконання умов цих договорів,

підпункт 27 у частині виконання команд та вказівок оператора системи передачі відповідно до кодексу системи передачі, правил ринку та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,

підпункт 32 у частині фінансової відповідальності за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням особливостей, встановлених частиною п'ятою статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії» для виробників за «зеленим» тарифом.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

## **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 7» (код ЄДРПОУ 32102126) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ





**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

№ \_\_\_\_\_

Київ

Про усунення порушень  
ТОВ «БУ № 7»

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом планової перевірки від 26 грудня 2023 року № 557, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ВИРІШИЛА:**

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 7» (код ЄДРПОУ 32102126) усунути порушення підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме, пунктом 2 постанови НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1571 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії», для чого у строк до 15 лютого 2024 року подати до

НКРЕКП інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ