

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

08.05.2024 № 875

### **Зміни до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352**

1. Пункт 6 замінити двома новими пунктами 6 та 7 такого змісту:

«6. З метою забезпечення автономного (резервного) електроживлення власних струмоприймачів Споживач електричної енергії має право встановлювати генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії, які не працюватимуть паралельно з об'єднаною енергосистемою України.

Таке підключення генеруючої установки споживачем здійснюється без отримання/надання послуги з приєднання згідно з вимогами Кодексу та цього Порядку.

7. Суб'єкт господарювання (зокрема споживач), який має намір приєднати в термін до 01 січня 2026 року електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії, та здійснювати діяльність з виробництва електричної енергії, має право звернутися до оператора системи розподілу із заявою про тимчасове приєднання за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку, в якій обов'язково зазначається інформація щодо основних технічних параметрів електроустановок (встановлена потужність, рівень напруги в точці приєднання, режими роботи, термін введення в експлуатацію тощо). Інша інформація зазначається у заяві про тимчасове приєднання за її наявності.

До заяви про тимчасове приєднання суб'єкт господарювання додає:

довідку військової адміністрації про необхідність термінового приєднання таких електроустановок;

графічні матеріали у довільній формі із зазначенням місця розташування електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, меж земельної ділянки та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше).

Інші додатки до заяви про тимчасове приєднання, подання яких передбачено пунктом 8 до Порядку, надаються за наявності.

Для суб'єкта господарювання, який має намір приєднати електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонця та/або вітру, обов'язковою умовою для приєднання (підключення) таких електроустановок згідно із зазначеним пунктом є встановлення таким суб'єктом господарювання установок зберігання енергії потужністю, що рівна або перевищує величину встановленої потужності такої генеруючої установки та

емністю, що має забезпечити не менше 4 годин видачі потужності на рівні потужності такої генеруючої установки.

Оператор системи розподілу не пізніше ніж на другий календарний день з дати реєстрації заяви надає замовнику у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією підписані оператором системи розподілу проєкт договору про приєднання та технічні умови на приєднання з технічними вимогами, що мінімально необхідні для забезпечення паралельної роботи електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, з енергосистемою (у тому числі щодо організації комерційного обліку) та забезпечення безпеки постачання електричної енергії.

З метою приєднання згідно з цим пунктом електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, сторонами має використовуватися у пріоритетному порядку існуюча енергетична інфраструктура, у тому числі площадки існуючих користувачів, а також типові технічні рішення.

У разі, якщо потужність таких електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, перевищує 5 МВт, технічні умови підлягають погодженню оператором системи розподілу з оператором системи передачі щодо наявності технічних вимог до мережі системи передачі та вимог, необхідних для забезпечення меж операційної безпеки об'єднаної енергосистеми України. Оператор системи передачі протягом не більше 2 робочих днів з дати надходження технічних умов погоджує їх та/або надає пропозиції стосовно їх коригування.

Технічні умови видаються оператором системи розподілу враховуючи фактичну конфігурацію (топологію) електричних мереж з урахуванням перспективи їх відновлення до початку осінньо-зимового періоду, існуючого та прогнозного навантаження елементів електричних мереж у осінньо-зимовому періоді без урахування чинних технічних умов за укладеними договорами про приєднання та технічних умов, виданих суб'єктам господарювання згідно з вимогами цього пункту.

Договір про приєднання укладається у довільній формі та має містити, зокрема:

- основні технічні характеристики приєднання;
- точку приєднання;
- сторону, відповідальну за реалізацію технічних вимог;
- термін дії договору та календарний план реалізації сторонами заходів, передбачених технічними умовами на приєднання;
- порядок розрахунків та вартість виконання оператором системи розподілу технічних вимог;

право оператора системи розподілу розірвати договір про приєднання в односторонньому порядку у випадку невиконання замовником послуги з приєднання своїх обов'язків у строки, визначені у договорі про приєднання та/або календарному плані реалізації надання послуги з приєднання.

Обов'язковим додатком до договору про приєднання має бути узгоджений сторонами календарний план реалізації надання послуги з приєднання.

Суб'єкт господарювання, який згідно з цим пунктом має намір приєднати електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії, зобов'язаний забезпечити виконання своїх обов'язків, передбачених договором про приєднання, та підключення таких електроустановок до електричної мережі не пізніше 01 січня 2026 року.

Підключення до електричної мережі електроустановок замовника, призначених для виробництва електричної енергії, та оформлення паспорта точки розподілу здійснюється оператором системи розподілу не пізніше двох календарних днів з дати реалізації технічних умов та після підписання сторонами акта надання послуги з приєднання і влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії.».

У зв'язку з цим пункти 7 – 13 вважати відповідно пунктами 8 – 14.

2. Абзац шостий пункту 2 Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану після слова та знака «електроустановки,» доповнити словами і знаками «зміна призначення (типу) електроустановок (споживання/виробництво електричної енергії або зберігання енергії)».

3. Пункт 14 Правил приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу доповнити новим абзацом такого змісту:

«Приведення у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу електроустановок замовників, тимчасово приєднаних згідно з пунктом 7 цієї постанови, здійснюється безоплатно.».

Директор Департаменту із регулювання  
відносин у сфері енергетики

Андрій ОГНЬОВ